

Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Bygg. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

## ***Revideringar till 2020 års anvisningar***

### **1.2 Fuktsäkerhet**

Diplomerad fuktsakkunnig ska anlitas av LF i samtliga projekt.

### **5.6 Gröna väggar**

Gröna väggar ska monteras på vajersystem med distans från fasad.

Fasadbeklädnad bakom gröna väggar ska vara identisk med byggnadens övriga fasader.

### **6.1 Taksäkerhet**

Taksäkerhetsbeskrivning och dokumentation ska lämnas enligt LF:s rutin för DU-instruktioner.

### **6.3 Taktäckning**

Yttertak ska utföras med takutsprång på samtliga sidor med minst 300 mm som skyddar fasaden.

### **6.6 Taktäckning av tätskiktsmatta/papp**

Krav om tvålagstäckning - borttaget.

### **6.8 Taktäckning med vegetationsskikt**

Etableringsskötsel av gröna tak ska utföras enligt TKA-mark och utemiljö.

Gröna tak kan med fördel monteras på komplementbyggnader.

Krav om ej vattenhållande skikt – borttaget.

### **7.1 Entrédörrar, allmänt**

I anslutning till huvudentré ska tillgänglighetsanpassad sittplats finnas.

Specifikation gällande dimensionerande vändmått i vindfång.

Huvudentré samt alla entréer som är avsedda för allmänheten ska vara tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

### **7.4 Entrédörrar ÄBO och BmSS**

Specifikation gällande tillgänglighetskrav för postboxar.

### **8.2 Fönster, säkerhet**

Förtydligande gällande kontrastmarkeringar.

### **8.4 Fönster, förskola**

Alla öppningsbara fönster ska förses med dubbla barnsäkerhetsspärrar.

### **8.8 Solavskärmning – allmänna krav**

I förstudien ska en övergripande behovsanalys avseende termiskt klimat och dagsljus alltid utföras i enlighet med LF:s miljöplan. Analysen ska ligga till grund för utformningen av glasytor samt utreda behovet av fast utvändig solavskärmning i solutsatta lägen.

Solinstrålningen ska hindras innan den når glasytor och ej tillåtas att påverka det termiska

klimatet negativt. Rörlig solavskärmning kan accepteras i undantagsfall efter analys enligt ovan samt godkänd avstegsblankett enligt TKA.

### **9.1 ÄV-hus**

Krav gällande montage av golvbrunn – borttaget.

## **10. Innerväggar**

Specifikation gällande passagemått för kommunikationsutrymmen samt vändytor för tillgänglighetsanpassning.

## **11. Golv**

Uppdaterad text gällande standard för linoleum och plastmattor.

Vid skarv mellan linoleummatta och uppvikt sockel tillåts för ändamålet specialanpassad fog som ett komplement till svetstråd.

## **12. Våtrum**

Krav på tillgänglighetsanpassad duschplats.

Text gällande ej tillåtet montage av låga toaletter för barn – borttaget.

## **13. WC**

Specifikation gällande tillgänglighetskrav.

### **13.1 RWC**

Minst ett RWC ska finnas i direkt närhet till plats där övriga WC finns.

På förskola och skola ska minst ett RWC vara anpassat för barn beroende på verksamhet.

## **14. Omklädningsrum**

Den byggda miljön ska främja jämlikhet utifrån de olika diskrimineringsgrunderna i diskrimineringslagen (2008:567), vilka är kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. Det innebär att alla ska ha rätt till egna val, trygga miljöer och kroppslig integritet. Det ska vara möjligt att duscha och byta om i den grad av avskildhet man själv önskar. Det ska finnas olika varianter av rum för omklädning och dusch. Det ska finnas flera rum med samma funktioner för valmöjlighet och omklädning på egna villkor. Alla omklädningsrum och duschar ska vara insynsskyddade. Individer som byter om ska ha överblick och kontroll över situationen genom möjlighet till avskildhet och överblickbarhet. Det ska finnas möjlighet att byta om och duscha i rum som är utanför uppdelningen mellan pojkar och flickor, och som samtidigt uppfyller tillgänglighetskraven i BBR. Se mer information i dokument "Exempel omklädningsrum jämlik byggnation" – TKA-Bygg.

## **15. Bastu**

Bastu ska vara tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Bastuaggregat ska vara avskärmat så att brännskador ej kan uppstå.

## **16. Storkök**

Tätskikt ska vara anpassat för storkök och godkänt av Byggkeramikrådet.

Öppningsbara fönster ska förses med insektsnät.

Väggbeklädnad bakom kyl/frysrum ska utföras identisk med övriga väggar i storköket.

## **18. Innerdörrar**

Fritt passagemått i dörröppningar ska vara minst 0,84 m.

Trösklar ska undvikas av tillgänglighetsskäl och endast monteras vid behov av ljud och brandkrav samt våtrum.

Vid inåtgående dörrar ska plats för rullstol bredvid dörren finnas för att dörren ska kunna öppnas av personer med funktionsnedsättning.

## **20.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i äldreboende och BMSS**

Städsåp ska placeras direkt på golv utan sockel.

Handtag på skåp ska vara greppvänliga och kontrasterande.

## **21. Kapprum**

Ett lämpligt antal krokar ska finnas anpassade för personer med funktionsnedsättning beroende på verksamhetstyp.

Gavlar på kapphyllor ska vara skyddande och kontrastmarkerade med minst 0,40 enligt NCS och avslutas ca: 100 mm över golv.

## **22. Receptionsdisk**

Där receptionsdisk finns ska minst 1 m av diskens längd vara anpassad för personer med funktionsnedsättning i rullstol. Käpphållare ska finnas i anslutning till receptionsdisk.

## **23. Samlingslokaler**

I lokaler med fasta sittplatser ska utrymme finnas för placering av lämpligt antal rullstolar.