



Tekniska krav och anvisningar

Bygg

Ändrings-PM TKA-Bygg-Inhyrning



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området TKA-Bbygg-Inhyrning. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till TKA 2022

6. Innerväggar

Utförandekrav

Tillkommande text:

Utvändiga hörn förses med utanpåliggande hörnskydd höjd minst 1500 mm, utvändiga hörn inom storköksutrymmen se 16. Storkök

Borttagen text:

~~Exponerade hörn förses med utvändiga hörnskydd.~~

7. Golv

Material- och varukrav

Ny text:

För att uppfylla C4-kravet skall separat testcertifikat enligt EN 14904, samt på toppbeläggning enligt EN 14808 bifogas anbudet på sportmattan.

Borttagen text:

~~Sportgolv ska vara CE-deklarerade och uppfylla kraven i EN 14904:2006.~~

7.2 Golv i skola och gymnasieskola

Material- och varukrav

Tabell

Ändring av golvtyper i Matsal:

Linoleum och Gummigolv: Accepteras ej.

12. Storkök

Allmänt

Kompletterande text:

Utformning av ytskikt m. m. inom storköksutrymmen enligt Byggkeramikrådet Riktlinjer för storkök. Utgåva 2016.

Vägg

Ny text för avvisarlist:

Monteras på cc 250 mm respektive på cc 900 mm från färdig golvnivå.



13. Undertak

Kompletterande text:

Undertak i omklädnings-, kapprum, korridorer, vindfång, uppehållsrum samt WC/RWC låses i bärverk.

14. Innerdörrar, komplettering till väggöppningar m. m.

Ny text:

Dock kan innerdörrar till små wc utan tillgänglighetskrav vara 8M.

14.1 Innerdörrar i förskola och skola

Material- och varukrav

Kompletterande text:

Klämskydd kan utföras utanpåliggande, där det ej är möjligt med hänsyn till funktionskrav såsom lufttäthet, brand och ljud.

16. Utrustning, komplettering av sakvaror med mera

Material- och varukrav

Ny text:

Köksskåp Skåp i gemensamhetskök och dagrum/vardagsrum ska vara i fullhöjd och ha luckor av massivträ eller högtryckslaminat eller av likvärdig kvalitet.

Borttagen text:

~~Skåpluckor Ska vara av massivträ, högtryckslaminat eller av likvärdig kvalitet.~~

Utförandekrav

Ny text:

Barnsäkerhet - utrustning såsom radiatorer, sakvaror m. m. får ej monteras med öppningar i intervallet 110 - 230 mm för att minimera risk att barn kan fastna.

16.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i vård och omsorgsboende för äldre och BMSS

Material och varukrav

Borttagen text:

Köksskåp Skåp i gemensamhetskök och dagrum/vardagsrum ska vara i fullhöjd och ha massiva luckor eller likvärdig kvalité.

20. Trappor

Ny text:

Barnsäkerhet ska särskilt beaktas.

Skyddsräcken och räcken i trapplopp och vid vilplan får inte vara klättringsbara.

Höjd på skyddsräcken i trapplopp, entresol och vilplan ska vara 1600 mm.