


PLAN 1


## BETECKNINGAR

- Brandcellsgräns 60 min, EI 60
- Brandcellsgräns 30 min, EI 30
- E160 Brandklass på dörr, parti etc.
- E160-C Tillägg -C anger dörr med automatisk stängning
- E160-M Tillägg -M anger dörr med dörrhållarmagnet
- U1 Utrymningsskylt, enl. AFS 2008:13 (enkelsidig)
- U2 Utrymningsskylt, enl. AFS 2008:13 -V -H (enkelsidig)
- U3 Utrymningsskylt för funktionshindrade enl. AFS 2008:13 -V -H (enkelsidig)
- UX Dubbelsidig skylt enligt ovan
- Larmknapp
- Brandförsvarstablå
- Brandpost
- Nödutrymningsväg
- Styrpanel för takluckor
- Röklucka
- Rökgardin
- Stigarledning
- Larmlagringsstablå
- Utrymningsplats

## SEKTION



## ORIENTERINGSGRUPP



STATUS		GODKÄND		
HANDLING		RELATIONSHANDLING		
DATUM	2023-01-01	GODKÄND AV	FNAMN ENAMN	ÄNDRINGS PM
PM01				
BESTÄLLARE				
<div><div></div><div><div>Göteborgs Stad</div><div>STADSFÄSTIGHETSFÖRVALTNINGEN</div></div></div>				
PROJEKTNAMN				
OMBYGGNAD AULA HUS A				
OMRÅDE				
409590				
PROJEKTNUMMER	12345	ADRESS	LILLHAGSPARKEN 12	
DIARIENUMMER		FASTIGHET	SKOGÖME 7:1	
DISCIPLIN	BR	FÖRETAG	ARKITEKTBOLAGET AB	
PROJEKTSNUMMER	2022095	SKAPAD AV	FNAMN ENAMN	
SEKTION	031-123456	KONTROLLERAD AV	FNAMN ENAMN	
BYGGNADSVÄRK	HUS A	PLUSSVÄRK (EN 2000)	+37.80 (FG)	
VÄNINGSPLAN	PLAN 1	VÄNINGSDEL	DELOMRÅDE	
SYSTEM				
DOKUMENTATION				
BRANDSKYDDSRITNING				
BYGGNADSKATEGORI	PLAN	SKALA	1:100	FORMAT
DOKUMENTNUMMER	409590-BR-90-1-0100	ÄNDRING		A

