



# **Tekniska krav och anvisningar**

## **Storkök**

### **Ändrings-PM Storkök**



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området Storkök. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

## Revideringar till 2019 års anvisningar

### ***RA -1877 Dimensionering av lokalyta***

#### **Tabell 1 tillagningskök, 2 mottagningskök**

- utökning av diskrum från 200 port.

#### **Tabell 1 tillagningskök**

- utökning av personalrum från 400 port.

#### **Tabell 1 tillagningskök, 2 mottagningskök, 3 serveringskök**

- ruta för svällfaktor

#### **Tabell 4**

- serveringsyta
- diskinlämningsyta
- dimensionering sker i samråd med alla verksamheter.

### ***RA-3370 Mall behovsbeskrivning storkök***

#### **3.8 Städ- och tvättrum**

- maskin enligt TKA vitvaror.

### ***RA-1878 Utrustningsanvisning***

#### **1.9 Kombiugn**

- energiloggning

#### **1.12 Kokgrytor**

- energiloggning
- grytor 50–75 liter ska vara lågstjälpande
- grytor 100–300 ska vara högstjälpande
- fotpedal för Hold-to-run vid öppet lock



### 1.13 Kombibord

- Ny produkt i anvisningen

### 1.18-1.20 Diskmaskin

- energiloggning

### 1.23 Luftsteriliserare

- placering i ÅV-hus
- typ OC-IR-2E (4) eller likvärdig
- montering enligt tillverkarens anvisning på vägg eller tak

## 2. Allmänna tekniska föreskrifter

### 2.2 Storköksutrustning

#### Myndigheter

- Provning och injustering av maskiner för stordriftsberedning, tillagning eller servering av livsmedel. Vid installation av kokgrytorna ska en första kontroll utföras enligt ”AFS 2017:3 användning och kontroll av trycksatta anordningar”

### 5.Tillsyn, skötsel och underhåll av utrustning

- Utrustningens automatiska förslag på serviceintervall ska ingå under hela garantitiden.

## *RA -3747 Utrustningslista tillagningskök*

### Förberedas plats för ev. utrustning

- bordvagnar/avdelningsvagn förskola
- avfallshantering, mellanlagring



**Göteborgs Stad**  
Lokalförvaltningen

**Dokumentansvarig**  
Ann-Sofi Johansson

**Publicerat**  
2019-03-03