	Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Patrik Filliol	Fastställare Marta Peterson	Fastställt 2021-06-17
---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------

Tekniska krav och anvisningar

Sprinklersystem

Huvuddokument

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Äldreboende

Dokumentet gäller för:

Nybyggnad, Ombyggnad

 Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Patrik Filliol	Fastställare Marta Peterson	Fastställt 2021-06-17
---	---	---------------------------------------	---------------------------------

I. Tillgänglighet och utrymmesplanering

I.a Tillgänglighet (funktionshinderanpassning)

Tillgängligheten utgår ifrån att LF:s lokaler ska vara Utformade för alla – överallt.

Vid projektering ska förutom myndighetskraven (bl. a. PBL kapitel 8 och BBR kapitel 3) även riktlinjer i:

- VG-regionens anvisningar ”Tillgängliga och användbara miljöer – Riktlinjer och standard för fysisk tillgänglighet 20090922/2010, version 1.1”.
- ”Bygg ikapp” av Elisabet Svensson, Sv. Byggtjänst, 2012” följas.

I.b Tillgänglighet till och utformning av tekniska utrymmen

Tekniska utrymmen ska utformas för att möjliggöra god service och tillgänglighet. Handboken ”Rätt arbetsmiljö för VVS-montörer och driftspersonal” ska alltid användas.

I dolda utrymmen, till exempel undertak, ska installationerna samordnas så att utrymme för montage och service kan upprätthållas.

Servicepunkter och besiktningspliktig utrustning som nås utifrån yttertak ska tillträde via takluckor anordnas.

En sprinklerpumpcentral ska kunna nås direkt utifrån och en sprinklercentral vara lätt tillgänglig (max 2 dörrar ska passeras) för Räddningstjänsten.

I tekniska utrymmen ska inte installationer som verksamheten har drift- och skötselansvar för (till exempel centraldammsugaranläggningar) placeras.

 Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Patrik Filliol	Fastställare Marta Peterson	Fastställt 2021-06-17
---	---	---------------------------------------	---------------------------------

Vattenkälla

I första hand ska en kommunal vattenförsörjning utan tryckhöjning eftersträvas.

I andra hand ska en kommunal vattenförsörjning med tryckhöjning eftersträvas.

I tredje hand ska vattenkälla utföras med tank och tryckhöjning. Eventuellt kan automatisk påfyllning från kommunal ledning under varaktigheten tillgodoräknas.

En traditionell sprinkleranläggning dimensioneras för att Räddningstjänsten använder vatten i brandposter i gatan samt framtida förändringar i systemet, det vill säga med ett påslag på 50 % av erforderligt flöde för sprinkler, dock max 1000 l/min.

För boendesprinkleranläggning ska det sannolika flödet för tappvattnet medräknas vid gemensam servis. Om man inte klarar sammanräkning, kan en möjlighet vara att stänga av tappvattnet vid aktiverad sprinkler.

Sprinklercentral/sprinklerpumpcentral

Sprinkler/pumpcentralens placering ska godkännas av Räddningstjänsten.

Följande ska beaktas vid placering av sprinklercentral/sprinklerpumpcentral:

- Läge och tillgänglighet.
- Uppvärmningsbehov.
- Invallning/avlopp.
- Omhändertagande av vatten från kapacitetsprov.

Vid provning av larm med mera, ska invallning/avlopp klara flödet av 1 sprinkler under max 5 minuter. Flödet är beroende på systemtrycket och aktuella k-faktorer. Vid 10 bar kan detta innebära ca 250 l/min under 5 minuter. Vid dränering av systemet fungerar även invallningen som buffert. Detta avlopp ska normalt anslutas till spillvattnet. Samordnas med RE.

Vid traditionell sprinkler och kommunal vattenkälla ska utloppet från kapacitetsprov dimensioneras för erforderlig kapacitet för anläggningen inklusive kommunalt påslag. Detta utlopp bör normalt anslutas till dagvattenbrunn, men kan även dras ut till det fria. Samordnas med RE. Vid utsläpp direkt till det fria beaktas risk för isbildning och andra störningar. Vatten från kapacitetsprov ska ej spolas ut på kullerstensbelagd yta.


Vid vattenförsörjning med tank ska vatten från kapacitetsprov återföras till tanken.

Omfattning av skyddet

Kravställaren avgör omfattningen av skyddet.

Kravställare är normalt brandingenjör och/eller försäkringsgivare.

Eventuella avsteg från aktuellt regelverk ska dokumenteras i brandskyddsdocumentationen eller motsvarande.

 Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Patrik Filliol	Fastställare Marta Peterson	Fastställt 2021-06-17
---	---	---------------------------------------	---------------------------------

2. Ledningssystem

2.1 Servisledning

Sprinklerservis kan med fördel vara gemensam för tappvatten och sprinkler i syfte att undvika stillastående vatten.

Om kommunal vattenförsörjning är möjlig ska en servisanmälan lämnas in till Kretslopp och vatten i god tid.

Samråd ska ske med kravställaren om de begränsningar av kapacitetsprov som Kretslopp och vatten anger för det aktuella projektet.

Vid kommunal vattenförsörjning ska återströmningsskydd utföras i enlighet med Kretslopp och vattens anvisningar, vilket normalt innebär att återströmningsskyddet ska klara lägst vätskekategori 3 enligt SS-EN1717 vid ett sprinklersystem utan tillsatser.

Vid projekteringen ska beaktas att tryckfall i återströmningsskydd kan vara i storleksordningen 0,5-1,0 bar.

2.2 Rörledningar

Upphängningar ska ske enligt SBF120 för både traditionell sprinkler och boendesprinkleranläggningar.

 Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Patrik Filliol	Fastställare Marta Peterson	Fastställt 2021-06-17
---	---	---------------------------------------	---------------------------------

3. Platsutrustning

3.1 Tryckstegringspump

I anläggningar där tryckhöjning erfordras på grund av begränsad kapacitet ska följande beaktas:

För boendesprinkler erfordras endast en eldriven pump.

I vissa fall kan traditionell sprinkler i riskklass OH1 utföras med endast en pump, normalt eldriven men även dieseldriven kan vara aktuellt.

För traditionell sprinkler i riskklasserna OH2-OH4 erfordras två tryckstegringspumpar, varav minst en ska vara dieseldriven. Med tillgång till reservkraft kan båda pumparna vara eldrivna.

Om vattenkällan är kommunal matning, ska det finnas en förbigång vid pumpen/pumparna, så att anläggningen fungerar hjälpligt även om pumpen/pumparna inte startar.

3.2 Larmventiler/flödesvakter

Traditionella sprinkleranläggningar utförs med våtrörlarmventiler som ger larm vid aktiverad sprinkler. Varje våtrörlarmventil ska ha en förbigång med avstängningsventil.

Boendesprinkleranläggningar utförs med flödesvakt som ger larm vid aktiverad sprinkler.

3.3 Sprinklerhuvuden

Sprinklerhuvuden i ska normalt vara dolda (i boende för att efterlika hemlik miljö och i skolor för att minska åverkan).

I teknikrum, förråd och dylikt kan sprinklerhuvuden utföras synliga.

Boendesprinkler och traditionell sprinkler i verksamheter som handlar om personskydd ska vara snabba (RTI-värde < 50 metric).


3.4 Tank

Påfyllningen till tank ska ske med återströmningsskydd enligt vätskekategori 5).

Tankvolymen ska normalt klara erforderlig kapacitet under den varaktighet sprinkler har (normalt 30-60 minuter) men kan minska till 2/3 om det kan påvisas att en automatisk påfyllning kan fylla på med motsvarande mängd.

3.5 Blixtljus

Blixtljus placeras så att det syns 50 m bort och 2,5 m upp från körbar väg (det skall synas inifrån hytten på ett fordon). Kan blixtljuset placeras i närhet av entrédörr behövs inget ytterligare ljus. Ett blixtljus vid entrén är grundtanken, syns inte det enligt ovan så ska det kompletteras med ytterligare blixtljus.

	Göteborgs Stad Lokalförvaltningen	Dokumentansvarig Patrik Filliol	Fastställare Marta Peterson	Fastställt 2021-06-17
---	---	---	---------------------------------------	---------------------------------

3.6 Skyltning

Innanför entrédörren skyltas gångvägen till sprinklercentralen upp med standardskyltar (=röd skylt med vit halmåne och text).



4. Larm och larmhantering

4.1 Sprinklerlarm

Sprinklerlarm ska överföras till Räddningstjänsten. I Göteborg är kravet att det ska ske direkt via egen kanal i larmsändaren, det vill säga att sprinklerlarmet får inte vara gemensamt med brandlarmet. Se även ”Larmöverföring – Säkerhet, Sprinkler och Varukyla”.

För att larmsignal ska ligga kvar tills den kvitteras ska larmfördröjningsenhet installeras.

4.2 Start av sprinklerpump

Då pump(ar) startar automatiskt men måste stängas av manuellt ska A-larm överföras separat till ständigt bemannad plats för omedelbar åtgärd. Se figur 1.

4.3 Fellarm

Fellarm ska överföras via fellarmtablå till ständigt bemannad plats. Se figur 1.

Figur 1. Princip larmöverföring traditionell sprinkler och boendesprinkler.

