



6 Checklista för egenkontroll

Checklista för egenkontroll består av 32 kontrollpunkter fördelade på följande rubriker:

- » Brandrisker
- » Brandcellsgränser
- » Brand- och utrymningslarm
- » Utomhusmiljö
- » Utrymning
- » Släckutrustning
- » Övrigt

För varje kontrollpunkt – ange ansvarig **BA** (brandskyddsansvarig), **BO** (brandskyddsombud), **AS** (anläggningsskötare) eller annan funktion i din organisation.

Markera med **Namn/befattning och datum** när eventuella brister har åtgärdats.

Textfälten med plats för flera rader är rullbara, så du kan fortsätta skriva långt du vill. Tänk dock på att detta endast funkar digitalt, den text som hamnar utanför den synliga rutan följer inte med vid utskrift.

Tips! Klicka på informations-symbolen ⓘ för att se en förklaring till varje kontrollpunkt.

| | | | | | |
|----------------------|---|---|---|--|--------------------------------|
| Kvartal | | | | | Kontrollen avser |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | Samtliga byggnader/avdelningar |
| | | | | | Annat: |
| Kontrolldatum | | | | | Kontrollant(er) |

A. Brandrisker

| | Kontrollpunkt | Ja eller nej | Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum) | Ansvarig |
|----------|---|--------------|---|----------|
| 1 | Sladdar, kontakter, vägguttag och elektriska apparater är hela och utan synliga skador. | Ja Nej | | |
| 2 | Kontrollera att laddare för uppladdningsbara elbatterier och kopplingar till batteriet inte är skadade eller trasigt. | Ja Nej | | |
| 3 | Kaffebyggare, vattenkokare, spis och kokplattor är försedda med timer eller annan strömbrytande funktion. | Ja Nej | | |
| 4 | Lampor och lysrör är hela och armaturer är ordentligt fastmonterade. | Ja Nej | | |
| 5 | Förvaring sker på säkert avstånd från lysrör, lampor och elvärme. | Ja Nej | | |
| 6 | Korridorer och trapphus är fria från brännbart material. Framkomligheten är god. | Ja Nej | | |
| 7 | Soprum är låsta och brännbart material förvaras inte utanför soprummen. | Ja Nej | | |
| 8 | Brandfarlig vara och gasflaskor förvaras och hanteras på ett säkert sätt och enligt gällande föreskrifter. | Ja Nej | | |



B. Utrymning

| | Kontrollpunkt | Ja eller nej | Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum) | Ansvarig |
|----|--|--------------|---|----------|
| 9 | Dörrar och fönster i och till utrymningsväg är tydligt skyltade, ej blockerade och lätt öppningsbara. | Ja Nej | | |
| 10 | Utrymningsskyltar fungerar och är väl synliga. | Ja Nej | | |
| 11 | Utvändiga utrymningsstegar/ utrymningstrappor är hela och ej blockerade. | Ja Nej | | |
| 12 | Verksamhetens utrymningsplaner stämmer överens med verkligheten. Återsamlingsplats är korrekt angiven. | Ja Nej | | |

C. Brandcellsgränser

| | Kontrollpunkt | Ja eller nej | Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum) | Ansvarig |
|----|--|--------------|---|----------|
| 13 | Vägg i brandcellsgräns är hel. Eventuella hål och genomföringar är tätade. | Ja Nej | | |
| 14 | Branddörrar är inte uppställda med kilar eller liknande. Dörrstängningsanordningar på uppställda branddörrar fungerar. | Ja Nej | | |
| 15 | Dörrar till källare, elcentraler, fläktrum etcetera är stängda. | Ja Nej | | |



D. Släckutrustning

| | Kontrollpunkt | Ja eller nej | | Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum) | Ansvarig |
|----|---|--------------|-----|---|----------|
| 16 | Inomhusbrandposter är tydligt skyltade och instruktioner för handhavande finns. | Ja | Nej | | |
| 17 | Inomhusbrandposter fungerar genom funktionsprov. Det är viktigt att veta hur inomhusbrandposten fungerar. | Ja | Nej | | |
| 18 | Årlig kontroll av inomhusbrandposter är utförd av fastighetsägaren. | Ja | Nej | | |
| 19 | Handbrandsläckare är tydligt skyltade och instruktioner för handhavande finns. | Ja | Nej | | |
| 20 | Årlig kontroll av handbrandsläckare är utförd av servicefirma. | Ja | Nej | | |
| 21 | Handbrandsläckare är lätt åtkomliga och lätta att lyfta av från sina väggfästen. Plomberingen är obruten och manometer (tryckmätare) står på grönt. | Ja | Nej | | |
| 22 | Brandfilter är tydligt utmärkta och lätt åtkomliga. | Ja | Nej | | |

E. Brand- och utrymningslarm

| | Kontrollpunkt | Ja eller nej | | Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum) | Ansvarig |
|----|---|--------------|-----|---|----------|
| 23 | Brandvarnare (hemmamodell) fungerar genom funktionsprov. | Ja | Nej | | |
| 24 | Utrymningslarmets ringklockor och sirener har god hörbarhet. | Ja | Nej | | |
| 25 | Larmknappar och brandtablå är tydligt utmärkta. | Ja | Nej | | |
| 26 | Brandlarmets kontrolljournal är ifylld med månads-, kvartals-, och årsprov. | Ja | Nej | | |



F. Utomhusmiljö

| | Kontrollpunkt | Ja eller nej | Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum) | Ansvarig |
|----|--|--------------|---|----------|
| 27 | Skylt för återsamlingsplats finns (gäller ej skolor). | Ja Nej | | |
| 28 | God framkomlighet för räddningstjänst. Räddningsväg är ej blockerad. | Ja Nej | | |
| 29 | Buskar och träd intill fasad är klippta. | Ja Nej | | |
| 30 | Belysningen är god på särskilt utsatta platser. | Ja Nej | | |
| 31 | Fasader och lastkajer är fria från brännbart material. Tillräckligt säkerhetsavstånd för sopkärl och återvinningscontainer från fasad. | Ja Nej | | |

G. Övrigt

| | Kontrollpunkt | Ja eller nej | Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum) | Ansvarig |
|----|--|--------------|---|----------|
| 32 | Brandgasventilatorer (rökluckor) är hela och tydligt utmärkta. | Ja Nej | | |

H. Egna kontrollpunkter

| | Kontrollpunkt | Ja eller nej | Anmärkning/Åtgärd (Namn/befattning/datum) | Ansvarig |
|--|---------------|--------------|---|----------|
| | | Ja Nej | | |
| | | Ja Nej | | |

Checklista för egenkontroll genomgången och kontrollerad av brandskyddsansvarig (namn/befattning):

Datum