Beslutsunderlag
Utfärdat 2026-09-01
Diarienummer RMAB-2026-00163

Christer Lundgren
Telefon: 031-61 80 01
E-post: christer.lundgren@renova.se

Återkoppling till Renovas ägarråd angående framtida behov av kapacitet för avfallsförbränning

Förslag till beslut

I styrelsen för Renova Miljö AB:

Styrelsen godkänner bifogat förslag avseende framtida behov av kapacitet för avfallsförbränning, för information till Renovas ägarråd.

Ärendet

Vid ägardialog, 2025-12-04, mellan Renovas ägarråd och styrelsen i Renova AB/Renova Miljö AB ombads Renova att fördjupa analys av scenarion för avfallsvolymer, framtida förbränningskapacitet och konsekvenser vid olika vägval. Ägarrådet önskar en skriftlig information från styrelsen i Renova AB/Renova Miljö AB senast 10 oktober som underlag inför ägardialogen 3 december 2026.

Sammanfattning

Detta sammanfattar den fördjupade analys som ägarrådet ombett Renova att beskriva till ägardialogen år 2026.

Renovas förbränningskapacitet har dimensionerats för att både kort- och långsiktigt säkerställa regionens behov av säker och robust avfallsbehandling. Importen av avfall är ett verktyg för att skapa flexibilitet, motståndskraft och ekonomisk hållbarhet i systemet.

De mest kritiska livslängdsbegränsande komponenterna i Sävenäsanläggningen är de tryckbärande huvuddelarna i pannorna.

För de två äldsta pannorna, panna 4 och panna 5, har genomförda tekniska undersökningar inte identifierat några begynnande skadebilder i de bärande strukturerna. Nuvarande bedömning är därför att pannornas tekniska livslängd kan uppgå till cirka 50 år, vilket innebär driftmöjligheter fram till omkring år 2045. För panna 1 och panna 7 finns i dagsläget inga indikationer på kortare livslängd och bedömningen är att även dessa pannor har förutsättningar att uppnå en motsvarande teknisk livslängd.

För rökgasrening, gemensam processutrustning och infrastruktur kan ingen tydlig teknisk bortre gräns identifieras, förutsatt att det långsiktiga arbetet med underhåll, teknisk uppföljning och reinvesteringar fortsätter.

Den samlade bedömningen är därför att den nuvarande Sävenäsanläggningen har förutsättningar att vara i drift åtminstone till mitten av 2040-talet.

Olika scenarier vad gäller utveckling av framtidens avfallsmängder har beräknats. Scenarierna är en utveckling såsom den historiska utvecklingen, utveckling enligt senaste trenden och en utveckling mot måluppfyllnad av EUs mål. I alla de beräknade scenarierna dras samma slutsats, att befintlig kapacitet uppfyller behovet av avfallsförbränning i regionen och att ett eventuellt investeringsbeslut om ersättningspannor inte behöver tas förrän år 2035.

Bedömning ur ekonomisk dimension
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur ekologisk dimension
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Bedömning ur social dimension
Bolaget har inte funnit några särskilda aspekter på frågan utifrån denna dimension.

Samverkan
Ej relevant i detta fall eftersom beslutet avser att godkänna information.

Bilagor
Renova återkoppling till ägarråd 2026

Beskrivning av ärendet
Se sammanfattning ovan samt bilaga.

Förvaltningens /bolagets bedömning
Bolagets bedömning framgår av sammanfattning och bifogad handling.

Beslut av principiell beskaffenhet
Frågan är inte av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt att frågan ska hemställas till Göteborgs Stads Kommunfullmäktige för ställningstagande.