



Tekniska krav och anvisningar

Brand

Ändrings PM Inhyrning - Brand

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Elin Thundal	Publicerat 2024-01-12
---	---	---------------------------------

Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området Brand. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar med revideringsdatum 2023-11-15

2. Brandcellsindelning

Borttagen text

Vid samlokalisering av utrymmen för t.ex. förskola och förskoleklass eller skola och anpassad skolgång i samma lokaler, gäller den högre kravställningen i varje ingående verksamhetsklass för de samlokaliserade verksamhetsklasserna.

Syfte

Ändring

Skollokaler med förhöjd brandrisk

Lokaler för träslöjd, NO och hemkunskapssal ska avskiljas brandtekniskt från skolans övriga lokaler, i samma brandtekniska klass som bygganden i övrigt.

Behov av hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol, ska beaktas. Förutsättningar för förvaring och ventilation ska utredas av brandkonsult.

Ersätts med

Lokaler för träslöjd ska avskiljas brandtekniskt från skolans övriga lokaler, i samma brandtekniska klass som bygganden i övrigt. Lokaler för NO i årskurs 6-9 ska avskiljas brandtekniskt från skolans övriga lokaler, i samma brandtekniska klass som bygganden i övrigt. Lokaler för NO i årskurs F-6 ska utredas i varje projekt.

Behov av hantering av brandfarlig vara, till exempel gasol, ska beaktas. Förutsättningar för förvaring och ventilation ska utredas av brandkonsult.

Syfte

Då hemkunnings köken enbart är utrustade med hushållsspis ser man inte samma skyddsbehov av dessa salar som med träslöjd och NO salar där brandfarlig vara förekommer.

Ändring

Mottagnings- och tillagningskök ska förses med automatiskt punktsläcksystem ovan aerosolalstrande köksutrustning (exempelvis stekbord, fritös och likvärdig utrustning).

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Elin Thundal	Publicerat 2024-01-12
---	---	---------------------------------

Ersätts med

Mottagnings- och tillagningskök ska förses med automatiskt punktsläcksystem ovan spis och stekbord.

Ändring

Vid aktivering av punktsläcksystem ska ström till köksutrustningen brytas.

Ersätts med

Vid aktivering av punktsläcksystem ska ström till köksutrustningen brytas men centralt brandlarm ska inte aktiveras.

Syfte

Förtydligande av text och vilken utrustning som ska skyddas.

Borttagen text

Tekniska utrymmen innehållande kommunikationsutrustning och/eller system för tele/datasystem som t.ex. korskopplingsrum, rum för telekommunikationssystem eller likvärdiga rum avsedd för data/tele eller IT-system, ska utredas i varje enskilt projekt om rummet ska vara brandtekniskt avskilt mot övriga byggnaden. Rummet ska vara brandtekniskt avskilt i EI60 mot övriga byggnaden.

Detta avseende säkerhet kring den tekniska utrustningen.

Syfte

Då det primära är att skydda tillträde till den aktiva utrustningen och inte för brand tas denna text bort. Skulle en brand uppstå och få en sådan stor spridning i fastigheten att korskopplingsskåpet skadas eller brinna upp så är sannolikheten inte så stor att man kan fortsätta att bedriva verksamhet i fastigheten.

10. Frångänglighet

Borttagen text

Kontor

Utrymningsplatser anordnas i kontor som inte är publika är ett krav i Arbetsmiljöverkets föreskrifter - Arbetsplatsens utformning.

Idrottshallar och publika samlingslokaler fler än 150 personer

Vid större idrottshallar eller publika samlingslokaler är det många människor som ska utrymma, vilket kan skapa extra problem för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. Extra hänsyn ska tas vid projekteringen av utrymningsutformningen för att underlätta för samtliga personer i lokalen och eftersträva likvärdiga utrymningsförutsättningar.

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Elin Thundal	Publicerat 2024-01-12
---	---	---------------------------------

Syfte

Text utgår då detta regleras i AFS 2020:1

11. Brandlarm

Ändring

Vid aktiverat brandlarm ska ljudanläggningar stängas av, samt även värmealstrande utrustning som t.ex. spisar i hemkunskapssalar m.m.

Ersätts med

Vid aktiverat brandlarm ska ljudanläggningar stängas av, spis och stekbord i kök samt spisar i hemkunskapssalar.

Syfte

Förtydligande utav text.