

Till
GÖTEBORGS STAD
Stadsfastighetsförvaltningen, Enheten för energi och innemiljö
Tove Janzon

Fråga om tolkning av imkanalklasser enligt mejl daterat 6 november 2025

Imkanalgruppen har vid sitt möte i Stockholm den 24 november 2025 diskuterat en inkommen förfrågan från Stadsfastighetsförvaltningen Göteborg Stad. Där framkommer ett önskemål om att frånga huvudprincipen med imkanaler utförda i klass 1A gällande deras kommunala tillagningskök i skolor, förskolor och kommunala boendeformer, även när i köket ifråga har ett installerat stekbord. Detta med hänsyn till en mycket sparsam användning av stekbord och därmed låg fettalstring i imkanalen.

Imkanalgruppen har i samband med förfrågan även tagit del av den grundliga utredning som utförts av Briab Brand & Riskingenjörerna AB, i vilken framgår att ovan nämnda verksamheter, inte ger upphov till den större mängden fett som avses gällande klass 1A.

Imkanalgruppen anser därför att den typ av verksamhet som bedrivs i köken hos denna förvaltare, är att betrakta som grupp 2A. Vilket innebär att ur brandsynpunkt så kan kanalerna utgöras av standardprodukter, så som galvaniserat stål till exempel. Men, vilket även skrivs i kommentarerna till Imkanal 2022, så rekommenderar imkanalgruppen att kanalerna utförs i vätsketätt utförande för att underlätta framtida rengöring. Viktigt också att kontinuerligt underhåll utförs efter behov.

Detta ska även dokumenteras i brandskydds- och luftkvalitetsdokumentationerna.

Imkanalgruppen kommer i samband med en uppdatering under 2026 även att ta upp den här frågan i ett bredare perspektiv.