

Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Bygg. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

## ***Revideringar till 2021 års anvisningar***

### **1. Allmänt**

Ny text:

Klimatförbättrande åtgärder ska eftersträvas vid val av konstruktionslösning och vid val av ingående material. Detta kan uppnås genom att i tidigt skede optimera konstruktionen och undvika överdimensionering. Vid eventuell användning av betong, använd inte högre betongkvaliteter än vad konstruktionens olika delar kräver. Finns möjlighet att byta ut idag klimatbelastande material såsom betong och stål mot mindre klimatbelastande material, såsom exempelvis trä eller återbrukat material, i delar av konstruktionen så förordas det. För inspiration, se bilaga till TKA-Bygg: Vägledning klimatförbättrande konstruktionslösningar.

ÄBO, äldreboende – namn ändrat till vård och omsorgsboende för äldre.

### **1.1 Miljö**

Ny text:

Tryckimpregnerat virke får inte förekomma (med undantag av kisel impregnerat och behandlingar som uppfyller Svanens kriterier för hållbart virke).

### **5.4 Fasad trä**

Uppdaterad text gällande målning av fasadpanel.

### **6.2 Takavvattningssystem**

Uppdaterad text gällande fotränna.

### **6.3 Taktäckning**

Uppdaterad text:

Yttertak skall utföras med taksprång på samtliga sidor som skyddar fasaden. Taksprång/takfot ska vara minst 600 mm på huvudbyggnad och 300 mm på komplementbyggnad.

### **6.6 Taktäckning av tätskikt/matta/papp**

Uppdaterad text gällande likvärdigt som alternativ till Tätskiktsgarantier Norden. Förtydligande om 2-lags täckning vid inbyggda tätskikt.

### **6.9 Taklucka**

Text om magnetkontakt – borttagen.

### **7. Ytterdörrar / partier**

Ny text:

Dörrar och partier med ljudkrav ska vara testade och märkta.

### **7.1 Entrédörrar, allmänt**

Ny text:

Brytskydd ska finnas på dörrar i skalskydd.

## **8.1 Fönster i yttervägg**

Ny text:

Fönster med ljudkrav ska vara testade och märkta.

Sekundärtätning ska utföras vid montage.

## **8.6 Fönster vård och omsorgsboende för äldre**

Fönsterbänkar ska utföras i stenmaterial med ventilationsöppningar för radiatorer – text borttagen.

## **9.1 ÄV-hus**

Förtydligande gällande krav på förhöjd sockel.

Krav på flyttbar ramp borttaget.

## **9.4 Terrasser, altaner och balkonger**

Ny text:

Träkonstruktioner för altaner i marknivå får inte förekomma.

Måttangivelser för tröskelhöjd borttaget.

## **10. Innerväggar**

Förtydligande gällande utvändiga hörnskydd.

### **10.1 Innerväggar skola, gymnasieskola**

Ny text:

I de fall där väggbeklädnader krävs för att uppfylla ljudkrav ska absorbenter som är tåliga mot yttre åverkan väljas. Beakta brandsäkerhetskrav på ytskikt samt risk för skärskador vid val av absorbenter.

## **11. Golv**

Uppdaterad text gällande skrapgaller – ska utföras halsäkert.

Ny text:

Utrymmen med nöddusch ska ha lokalt vattensäker golvbeläggning i anslutning till nöddusch.

Uppdaterad text gällande halsäkra golvbeläggningar och städbarhet på denna typ av golv.

Ny text:

Vid byggnader med bevarandekrav ska val av golvmaterial särskilt beaktas.

Dörrfoder ska anpassas i bakkant för att samverka med sockel av uppvikt matta.

Stegljudsdämpade golv medför en bättre ergonomisk miljö och ska väljas i utrymmen för lek där barn vistas oavsett om så krävs för att uppfylla ljudkrav.

Nya kolumner i tabeller för golvbeläggning för olika lokaltyper.

## **16. Storkök**

Anslutning ska ske mot frysrummets vägg/tröskel – text borttagen.

Förtydligande gällande val av typ av vägguppbyggnader.

## **17. Undertak**

Uppdaterad text gällande utrymmen där undertaksplattor ska vara låsta i bärverk.

## **18. Innerdörrar, komplettering till väggöppningar m.m.**

Ny text:

Dörrar med ljudkrav ska vara textade och märkta.

Förtydligande gällande montage av dörrstopp.

### **19.1 Lås i förskolor – särskilda krav**

Lås monteras 1400 mm över golv – text borttagen.

## **20. Utrustning, komplettering av sakvaror m.m.**

Ny text:

Skåpsluckor

Ska vara av massivträ, högtryckslaminat eller av likvärdig kvalitet.

### **20.1 Utrustning, komplettering av sakvaror i skola och förskola**

Text gällande skåpinredningar – borttagen.

### **20.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i äldreboende och BMSS**

Städsåp ska placeras direkt på golv utan sockel.

Handtag på skåp ska vara greppvänliga och kontrasterande.

## **24. Teknikrum – ny rubrik**

Ny text:

Teknikrum skall placeras i huvudbyggnad, utformning enligt TKA - VVS, TKA – EL.

I teknikrum ska alla genomföringar i golv utföras täta mot eventuellt vattenläckage.

## **25. Trappor – ny rubrik**

Ny text:

Trappor ska utföras raka.