

Tekniska krav och anvisningar

Tele/datasystem

Ändrings-PM Hiss

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Socialt boende, Vård och omsorgsboende

Dokumentet gäller för:

Nybyggnad, Ombyggnad



Innehåll

Revideringar till 2026 års anvisningar	2
7. Hissystem	2
7.2 Centralutrustningar	2
7.4 System och funktioner	3

Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Hiss. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Tillkommer:

Avgående:

Ändrad text:

Från:

Till:

Revideringar till 2026 års anvisningar

7. Hissystem

7.2 Centralutrustningar

Tillkommer:

Nyckel till apparatskåp till maskinrumslös hiss, skall finnas tillgänglig för fastighetsägare både under och efter garantitid är över. Nyckel överlämnas vid slutbesiktning.

7.4 System och funktioner

Tillkommer:

Bostad med Särskild Service:

Nödssignal från hiss ska kunna integreras med trygghetslarmsignalsystem.

Vård- och omsorgsboende för äldre:

Nödssignal från hiss ska kunna integreras med trygghetslarmsignalsystem.

Ändrad text:

Från:

Anrops-, hiss- och larmknapp: Mittpunkter ska vara placerade i intervallet 0,8 till högst 1,1 meter över golv.

Ingen Anrops-, hiss- eller larmknapp ska vara placerad med mittpunkten närmare än 0,40 meter från hörn.

Till:

Hiss- och larmknapp: Mittpunkter ska vara placerade i intervallet 0,8 till högst 1,0 meter över golv.

Manöverpanelen, avstånd från hörn till centrum på närmaste hissknapp ska vara placerad minimum 0,40 meter från hörn.

Tillkommer:

Höjden på anropsknappens centrumlinje nedre knappen ska vara placerade på 0,85 meter över golv.