



Delområde – RA-3692-Teknisk Beskrivning

- Uppdateringar i normer och senaste standarder: Flertalet standarder är uppdaterade till nuvarande versioner.
- Mindre formatändringar i stycken
- Takfunktioner: Ändrad skrivelse till "Erforderligt skyddsavstånd ska hållas till rökluckor"
- Miljödeklarationer: "Ändrad skrivelse till "Omfattning av ingående material enligt projektets miljöplan. Hantering och loggning av material enligt projektets miljöplan."
- Gränsdragning mot annat installationssystem eller annan entreprenad: Större ändringar av ansvarsområden i gränsdragningslista
- Omformulering av anmärkning till gränsdragningslista: "3) SCE ansvarar för uppmärkning/placering av fästen"
- Kanalisationssystem: Ev. tolkningsbar skrivelse förtydligad gällande trådstegar och lock
- System för produktion av elenergi med solceller: Tilläggstext: "Vid installation av batterier i samband med solcellsanläggning ska växelriktaren vara av hybridtyp för att kunna användas till både solcellsanläggningen och batterierna"
- Montagesystem: Tillagt: "Montagesystem ska ha en produktgaranti på minst 10 år"
- Montagesystem: Tilläggstext: "Infästningsplattor ska vara av typ som är kompatibel med vald tätskiktsmatta och godkänd av aktuell utfärdare av ansvarsutfästelse för tätskikt på yttertak"

Delområde – RA-4302-Objektsanpassad Beskrivning för solcellsanläggning Nybyggnation

- Bytt information från "Dokumentet gäller för: Nybyggnad" till "Dokumentet gäller för nybyggnad/ombyggnad"
- Lagt till rad för eventuell batterilagring ja/nej
- Mindre formuleringsändringar

Delområde – RA-3701-Objektsanpassad Beskrivning för solcellsanläggning

- Bytt information från "Dokumentet gäller för: Nybyggnad" till "Dokumentet gäller för nybyggnad/ombyggnad"
- Lagt till rad för eventuell batterilagring ja/nej