



# Tekniska krav och anvisningar

## Miljö

# Ljudkrav i BmSS (bostäder med särskild service)

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

**Bostad med särskild service**

Dokumentet gäller för:

**Inhyrning, Nybyggnad, Ombyggnad**



## Innehåll

<b>1</b>	<b>Inledning .....</b>	<b>3</b>
1.1	Ljudmiljö inom byggnaden.....	3
1.2	Extern ljudmiljö .....	3
<b>2</b>	<b>Planering av bostäder .....</b>	<b>5</b>
2.1	Planlösning .....	5
2.1.1	<i>Skydd mot externt buller.....</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Skydd mot buller inom boendet .....</i>	<i>5</i>
2.1.3	<i>Rum med behov av samtalssekretess respektive samtalskydd .....</i>	<i>5</i>
2.2	Uteplatser .....	6
<b>3</b>	<b>Ljudkrav och riktvärden .....</b>	<b>7</b>
3.1	Luftljudsisolering.....	7
3.1.1	<i>Lägenheter .....</i>	<i>7</i>
3.1.2	<i>Övriga utrymmen .....</i>	<i>7</i>
3.1.3	<i>Ljudisolering till och från annan extern verksamhetslokal.....</i>	<i>9</i>
3.2	Stegljudsnivå.....	9
3.2.1	<i>Lägenheter .....</i>	<i>10</i>
3.2.2	<i>Övriga utrymmen .....</i>	<i>10</i>
3.2.3	<i>Stegljudsnivå till annan verksamhetslokal .....</i>	<i>11</i>
3.3	Efterklangstid.....	11
3.3.1	<i>Lägenheter .....</i>	<i>11</i>
3.3.2	<i>Övriga utrymmen .....</i>	<i>11</i>
3.4	Ljudnivå från installationer.....	13
3.4.1	<i>Lägenheter .....</i>	<i>13</i>
3.4.2	<i>Övriga utrymmen .....</i>	<i>14</i>
3.4.3	<i>Externa ljudnivåer.....</i>	<i>14</i>
3.5	Ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor .....	15
3.5.1	<i>Lägenheter .....</i>	<i>15</i>
3.5.2	<i>Övriga utrymmen .....</i>	<i>15</i>
<b>4</b>	<b>Projekteringsanvisningar .....</b>	<b>17</b>
4.1	Luftljudsisolering.....	17
4.2	Stegljudsisolering – golvbeläggning och golvkonstruktion .....	17
4.3	Efterklangstid och rumsutformning.....	18
4.4	Installationsbuller externt och internt .....	18
<b>5</b>	<b>Bygghandlingar Akustik totalentreprenad.....</b>	<b>20</b>
<b>6</b>	<b>Verifiering av ljudmiljö i färdig byggnad .....</b>	<b>21</b>
6.1	Luftljudsisolering.....	21
6.2	Stegljudsnivå.....	21
6.3	Efterklangstid.....	21
6.4	Installationsbuller .....	22
6.5	Ljudnivå från trafik.....	22
<b>7</b>	<b>Begreppsförklaring .....</b>	<b>23</b>
7.1	Luftljudsisolering.....	23
7.2	Stegljudsnivå.....	24
7.3	Efterklangstid.....	24
7.4	Ljudnivå.....	24



# 1 Inledning

I detta dokument redovisas ljudkrav och riktvärden som gäller vid ny- och ombyggnation av bostäder med särskild service (BmSS) inom Göteborgs Stad. I slutet av dokumentet ges anvisningar om hur detaljprojekteringen kan säkerställa att ställda ljudkrav innehålls.

## 1.1 Ljudmiljö inom byggnaden

För bullerskydd av utrymmen inom BmSS tillämpas ljudkrav enligt gällande version av Boverkets Byggregler, BBR. Krav i detta dokument baseras på BFS 2011:6 med ändringar t.o.m. BFS 2020:4 (BBR 29), kapitel 7 Bullerskydd. Utöver detta ska även riktlinjer enligt Västra Götalandsregionen – *Tillgängliga och användbara miljöer*, version 3.1 - 2018 Grön Standard tillämpas.

Ljudkrav för bostäder redovisas i BBR samt, vid förhöjda krav enligt VGR, i ljudklassningsstandard SS 25267:2015 ”*Byggakustik – Ljudklassning av utrymmen i byggnader - Bostäder*”. För personal- och gemensamhetsutrymmen inom boendet redovisas ljudkrav i ljudkravsstandard SS 25268:2023 ”*Byggnadsakustik – Ljudkrav för utrymmen i byggnader - Vårdlokaler, undervisningslokaler, förskolor och fritidshem, kontor, hotell och restauranger*”.

Tillämpning av VGR:s riktlinjer innebär att krav för luft- och stegljudsisolering ska följa minimikrav enligt BBR medan ljudnivå från installationer samt från yttre bullerkällor ska dimensioneras för ljudklass B, och efterklangstid/rumsutformning ska följa anvisningar för ljudklass A enligt SS 25267, respektive utökade krav enligt SS 25268.

Utgångspunkten vid kravställning av luftljudsisolering är att höga ljudnivåer kan förekomma.


Om det inom boendet planeras utrymmen som ska kunna användas i ”publikt syfte” tillkommer även riktlinjer enligt BBR kapitel 3.145 *Tillgänglighet och användbarhet i publika lokaler*.

Siffervärden på aktuella krav redovisas i kapitel 3.

## 1.2 Extern ljudmiljö

I samband med att en ny bostadsbyggnad planeras måste de externa ljudförhållandena utredas noggrant.

För bedömning av ljudnivåer från kringliggande befintliga verksamheter till det planerade boendet tillämpas *Boverkets allmänna råd om omgivningsbuller utomhus från industriell verksamhet och annan verksamhet med likartad ljudkaraktär* (BFS 2020:2). Se även Boverkets rapport 2015:21 - *Industri- och annat verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en vägledning*.

 <b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

För externt buller från trafik tillämpas Förordning (SFS 2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, med ändringar t.o.m. SFS 2017:359. Riktvärden enligt denna författning tillämpas på planärenden som påbörjats från och med 2 januari 2015. För områden där planärenden påbörjats före 2 januari 2015 tillämpas krav på störningsskydd enligt gällande detaljplan. Saknas anvisningar för bullerstörningar i gällande detaljplan kan bullerförordningen (SFS 2015:216) tillämpas.

För buller till omgivningen från byggnadens egna installationer gäller Naturvårdsverkets vägledning om industri- och annat verksamhetsbuller, Rapport 6538, april 2015.



## 2 Planering av bostäder

### 2.1 Planlösning

#### 2.1.1 Skydd mot externt buller

Vid planering av boendet ska yttre buller från exempelvis trafik beaktas. Lägenheter ska så långt som möjligt orienteras mot den sida av byggnaden som är minst bullerutsatt. Eventuella krav enligt detaljplan ska beaktas.

#### 2.1.2 Skydd mot buller inom boendet

Bostäderna ska planeras så att man i möjligaste mån undviker att placera ljudkänsliga utrymmen i anslutning till utrymmen med hög ljudalstring. Detta gäller såväl i samma plan som i vertikalled.

Till exempel ska teknik-/fläktrum i första hand gränsa mot okänsliga utrymmen som tvättstuga eller förråd.

Undvik även att placera bostadsdörr i nära anslutning till gemensamhetsutrymmen.

Rörschakt bör inte dras genom sovrum.

Fördelarskåp för värmesystem och brandlarmscentral bör om möjligt inte placeras i vägg med höga ljudkrav.

*Anm. Planlösningen har betydelse för möjligheten att uppfylla vissa ljudkrav. Akustiker bör därför rådfrågas i ett tidigt skede för att planlösningen ska kunna optimeras med avseende på ljudmiljö.*


#### 2.1.3 Rum med behov av samtalssekretess respektive samtalskydd

Vid placering av rum med behov av att skydda innehållet i känsliga samtal ska risken för överhörning till angränsande rum beaktas. Detta gäller framför allt vägg med dörr, då dörren begränsar möjlig ljudisolering.

Tillsammans med verksamheten ska rum med behov av samtalssekretess respektive samtalskydd identifieras. Observera att behovet av samtalssekretess och samtalskydd kan variera beroende av vilka personer som har tillgång till angränsande rum.

Med samtalssekretess avses så pass hög ljudisolering att varken samtalets innehåll eller intensitet röjs även om röststyrkan är hög och ljudnivån i angränsande utrymme är låg.

Med samtalskydd avses tillräcklig ljudisolering för att innehåll i samtal normalt inte röjs, men om röststyrkan är hög och ljudnivån i angränsande utrymme är låg så kan delar av samtalet röjas.

	<b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---------------------------	---	--	---------------------------------

## 2.2 Uteplatser

Vid den tidiga planeringen av BmSS ska hänsyn tas till yttre bullersituation. Uteplatser ska så långt som möjligt skyddas mot buller från trafik och närliggande verksamheter.

För trafikbuller vid uteplatser gäller riktvärden enligt förordning 2015:216, vilket innebär att ljudnivåer begränsas till ekvivalent ljudnivå  $L_{pAeq}$  50 dB, och maximal ljudnivå  $L_{pAFmax}$  70 dB. Med maximal ljudnivå avses här den ljudnivå som inte får överskridas mer än fem gånger under dygnets mest trafikintensiva timme. De boende ska ha tillgång till minst en uteplats som uppfyller dessa riktvärden.

Förekommer buller från annan verksamhet ska de boende ha tillgång till minst en uteplats där buller från verksamheten är begränsat till  $L_{pAeq}$  50 dB dagtid (kl. 06-18) och  $L_{pAeq}$  45 dB kvällstid (kl. 18-22).

 <b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

## 3 Ljudkrav och riktvärden

I nedanstående tabeller redovisas krav avseende luftljudsisolering, stegljudsnivå, efterklangstid och ljudnivåer från installationer och yttre ljudkällor. För en mer detaljerad redovisning av termer och definitioner hänvisas till BBR kapitel 7 samt SS 25267 respektive SS 25268. Se även avsnitt 7 Begreppsförklaring.

I varje specifikt fall måste ljudkraven projektanpassas. De värden som anges i tabellerna måste värderas gentemot aktuell planlösning och tänkt användning av utrymmena.

### 3.1 Luftljudsisolering

Krav på luftljudsisolering mellan utrymmen anges som vägd standardiserad ljudnivåskillnad,  $D_{nT,w}$  [dB]. För lägenheter avser kravet  $D_{nT,w}$  med korrekteringsterm  $C_{50-3150}$  ( $D_{nT,w,50}$ ) alternativt  $C_{100-3150}$  ( $D_{nT,w,100}$ ).

Ljudkravsvärden framgår av tabell 1-4 nedan.

#### 3.1.1 Lägenheter

I tabell 1 anges lägsta värden på ljudnivåskillnad för lägenheter.

Tabell 1. Lägsta värde på luftljudsisolering – lägenheter

Typ av utrymme	$D_{nT,w,50}/D_{nT,w,100}$ (dB)
Mellan bostad och utrymme utanför bostad <sup>a</sup>	56 / -
I följande fall gäller dock:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Från korridor till utrymme i bostad – vägg utan dörr<sup>b</sup></li> </ul>	52 / -
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Från korridor till utrymme i bostad – vägg med dörr</li> </ul>	- / 44
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Från korridor i anslutning till samvaroutrymme – vägg med dörr</li> </ul>	- / 48
<p>a) Kravet utgår från BBR:s krav för boendeformer där höga ljudnivåer förekommer och ska gälla som grundförutsättning för att möta önskemål om flexibilitet.</p> <p>b) Till förråd eller hygienutrymme godtas <math>D_{nT,w,100} \geq 52</math> dB då risken för ljudstörning från korridor till denna typ av utrymme bedöms som liten. Ligger korridor i nära anslutning till utrymme för gemensam samvaro gäller dock krav <math>D_{nT,w,50} \geq 52</math> dB.</p>	

#### 3.1.2 Övriga utrymmen

Kravvärden för personal- och gemensamhetsutrymmen bestäms dels av förväntad ljudnivå i "sändarrummet" dels av behov av störningsskydd i "mottagarrummet". Förutom störningsskydd ska skiljekonstruktioner i vissa fall även skydda för att känsliga samtal röjs i angränsande rum. Man använder här uttrycken samtalsskydd respektive samtalssekretess.

I tabell 2 anges lägsta värden på ljudnivåskillnad,  $D_{nT,w}$ , mellan olika kategorier av utrymmen.

 Göteborgs Stad	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

I tabell 3 redovisas hur olika vanligt förekommande rumstyper klassas avseende ljudnivå från röster, alternativt behov av samtalssekretess eller samtalsskydd.


I tabell 4 redovisas hur olika vanligt förekommande rumstyper klassas avseende störkänslighet.

Om ett utrymme har flera funktioner ska krav väljas för den funktion som har störst behov av ljudisolering.

*Tabell 2. Lägsta värde på luftljudsisolering för personal- och gemensamhetsutrymmen*

Från utrymme med	Till	$D_{nT,w}$
<b>Förstärkta röster eller sorl</b>		
	rum med lågt behov av störningsskydd	-
	rum med normalt behov av störningsskydd	44 <sup>a</sup>
	rum med förhöjt behov av störningsskydd	48 <sup>a</sup>
	rum med högt behov av störningsskydd	52
<b>Normal ljudnivå från röster</b>		
	rum med lågt behov av störningsskydd	-
	rum med normalt behov av störningsskydd	36 <sup>a</sup>
	rum med förhöjt behov av störningsskydd	44 <sup>a</sup>
	rum med högt behov av störningsskydd	52
<b>Låg ljudnivå från röster</b>		
	rum med lågt behov av störningsskydd	-
	rum med normalt behov av störningsskydd	32
	rum med förhöjt behov av störningsskydd	36
	rum med högt behov av störningsskydd	40
<b>Tvätt</b>		
	rum med lågt behov av störningsskydd	40 <sup>a</sup>
	rum med normalt behov av störningsskydd	48
	rum med förhöjt behov av störningsskydd	52
	rum med högt behov av störningsskydd	52
<b>WC, dusch och omklädning</b>		
	rum med lågt behov av störningsskydd	32
	rum med normalt behov av störningsskydd	44 <sup>b</sup>
	rum med förhöjt behov av störningsskydd	48 <sup>b</sup>
	rum med högt behov av störningsskydd	52 <sup>b</sup>
<b>Behov av samtalssekretess</b>		
	annat utrymme	52 <sup>c, d</sup>
<b>Behov av samtalsskydd</b>		
	rum med lågt behov av störningsskydd	44 <sup>c</sup>
	rum med normalt behov av störningsskydd	44
	rum med förhöjt behov av störningsskydd	48
	rum med högt behov av störningsskydd	52
<p>a) 4 dB lägre ljudisolering accepteras för vägg med dörr eller större glasparti till korridor/gångstråk, eller till rum där verksamheten har acceptans för viss överhörning.</p> <p>b) 4 dB lägre krav accepteras för vägg med dörr.</p> <p>c) Till korridor eller passage där människor endast passerar kan <math>D_{nT,w}</math> 40 dB accepteras för skiljekonstruktion med dörr eller större glasparti. Avsteget kan endast accepteras om risken för överhörning och röjande av sekretess är låg.</p> <p>d) För skiljekonstruktion med dörr accepteras <math>D_{nT,w}</math> 48 dB, dock ska dörr aldrig väljas med lägre ljudreduktion än <math>R_w</math> 43 dB.</p>		



 Göteborgs Stad	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

Tabell 3. Beskrivning av sändarrum

Typ av ljudkälla i sändarrum	Rumstyper
Förstärkta röster och sorl	gemensamt vardagsrum, gemensamt kök, pausrum, mötesrum, aktivitetsrum, sinnesrum
Normal ljudnivå från röster	kontor, expedition, korridor, kapprum
Låg ljudnivå från röster	förråd, vilrum, jourrum
Samtal med behov samtalssekretess	kontor
Samtal med behov av samtalskydd	mötesrum, konferensrum, samtalsrum

**Anm.** För utrymme med bullrande installationer, exempelvis fläktrum och sopsug ska en särskild utredning göras för att säkerställa att krav på högsta ljudnivå innehålls.

Tabell 4. Beskrivning av mottagarrum


Behov av störningsskydd i mottagarrum	Rumstyper
Lågt behov av störningsskydd	entré, foajé, trapphus, korridor, passage, WC, dusch, omklädningsrum, kapprum
Normalt behov av störningsskydd	kontor, expedition, mötesrum, pausrum, gemensamt vardagsrum, gemensamt kök,
Förhöjt behov av störningsskydd	sinnesrum, aktivitetsrum, vilrum, samtalsrum
Högt behov av störningsskydd	jourrum

### 3.1.3 Ljudisolering till och från annan extern verksamhetslokal

Skiljekonstruktion mellan bostad och annan verksamhet ska utföras i lägst ljudklass  $R'_{w+C_{50-3150}}$  56 dB. Skiljekonstruktion mellan övriga utrymmen inom boendet och annan verksamhet ska utföras i lägst ljudklass  $R'_w$  52 dB. Vid bullrande verksamhet i egen eller angränsande verksamhetslokal ska ett projektanpassat krav utredas av akustiker. Avsteg från krav får göras i fall där det är uppenbart att störningsrisken är låg. Avsteg får dock inte göras för utrymmen där det finns behov av samtalssekretess. Exempel på situationer där avsteg kan accepteras är entré, kapprum och korridor som gränsar mot trapphus gemensamt med annan verksamhet.

## 3.2 Stegljudsnivå

Krav på högsta stegljudsnivå anges som vägd standardiserad stegljudsnivå  $L'_{nT,w}$ . För lägenheter avser kravet  $L'_{nT,w}$  med korrektionsterm  $C_{50-2500}$  här uttryckt som  $L'_{nT,w,50}$ .

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Renata Osmanovic	Fastställare Lars Mauritzson	Fastställt 2024-01-12
--	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

### 3.2.1 Lägenheter

Krav på högsta stegljudsnivå i lägenhet från angränsande utrymmen redovisas i tabell 5.

Tabell 5. Högsta stegljudsnivå i lägenheter

Typ av utrymme	$L'_{nT,w,50}$ (dB)
Till bostad från utrymme utanför bostad	56
I följande fall gäller dock: <ul style="list-style-type: none"> <li>Från gemensamt trapphus, hisshall eller liknande då boendet är inrymt i ett flerfamiljshus</li> </ul>	62 <sup>a</sup>
a) Kravet kan även användas från passager och trapphus inom boendet som används mindre frekvent.	

**Anm. 1** Även utrymmen för samvaro är i denna boendeform att betrakta som lägenhetsyta och omfattas av samma krav på stegljudsnivå.

**Anm. 2** Innanför lägenhetsdörren kan en mindre yta ( $\leq 1 \text{ m}^2$ ) ges golvbeläggning av klinker utan särskild stegljudsdämpande åtgärd.

**Anm. 3** Från förråd och hygienrum till bostad kan kravet frångås om det kan verifieras att stomljud från installationer ej överskrider krav på högsta ljudnivå från installationer, se avsnitt 3.4.1

### 3.2.2 Övriga utrymmen

Krav på högsta stegljudsnivå i personal- och gemensamhetsutrymmen från angränsande utrymmen redovisas i tabell 6. Kravet är beroende på stegljudsbelastning i sändarrummet och störkänsligheten i mottagarrummet.

Behov av störningsskydd i olika rumstyper redovisas i tabell 4.

Tabell 6. Högsta stegljudsnivå i personal- och gemensamhetsutrymmen

Från utrymme med	Till	$L'_{nT,w}$ [dB]
Låg stegljudsbelastning <i>exempelvis kontor, jourrum, samtalsrum</i>		
	Rum med lågt behov av störningsskydd	-
	Rum med normalt behov av störningsskydd	-
	Rum med förhöjt behov av störningsskydd	64
	Rum med högt behov av störningsskydd	60
Måttlig stegljudsbelastning <i>exempelvis mötesrum, korridor</i>		
	Rum med lågt behov av störningsskydd	-
	Rum med normalt behov av störningsskydd	68
	Rum med förhöjt behov av störningsskydd	64
	Rum med högt behov av störningsskydd	60
Hög stegljudsbelastning <i>exempelvis pausrum, gemensamt kök, gemensamt vardagsrum</i>		
	Rum med lågt behov av störningsskydd	-
	Rum med normalt behov av störningsskydd	64
	Rum med förhöjt behov av störningsskydd	60 <sup>a</sup>
	Rum med högt behov av störningsskydd	56 <sup>a</sup>
a) Om det finns behov av sängtransporter kan $L_{nT,w}$ 64 dB accepteras		

**Anm.** Från vissa utrymmen som utnyttjas tillfälligt, till exempel förråd och WC, kan kraven undantas.



### 3.2.3 Stegljudsnivå till annan verksamhetslokal

Från boendet till annat boende eller annan verksamhet av typ som omfattas av krav enligt BBR (undervisningslokaler, vårdlokaler och kontor) gäller att åtgärd dimensioneras för att klara krav enligt tabell 5 och 6. Om lokalutformning och användning i angränsande lokal är okänd dimensioneras åtgärder för ett tänkt mottagarrum med rumsvolym 31 m<sup>3</sup> och med förhöjt behov av störningsskydd. Avsteg från krav får göras i fall där det är uppenbart att störningsrisken hos angränsande verksamhet är låg, exempelvis trapphus eller förråd.

## 3.3 Efterklangstid

### 3.3.1 Lägenheter

Inom lägenheter krävs normalt inga rumsakustiska åtgärder då man vid ”normalmöblerat rum” räknar med att ljuddämpningen blir tillräcklig.

*Anm. Om det av någon anledning inte är möjligt att inreda lägenheterna ”normalt” (kala rum) så kan det vara nödvändigt att komplettera med ljudabsorbenter. Detta är extra viktigt om det i boendet finns risk för höga ljudnivåer.*

### 3.3.2 Övriga utrymmen

I tabell 7 anges värden för längsta efterklangstid, samt i vissa fall även krav på utformning. Kravet för frekvensområde 250 Hz – 4 kHz avser aritmetiskt medelvärde av oktavbandsvärden. Avvikelse i enskilda oktavband får överstiga kravvärdet med högst 0,1 s.

Krav på efterklangstid avser utrymme möblerat för avsett bruk. Möbleringsförutsättningarna ges av beställaren. Om möbleringsförutsättningar inte kan ges ska åtgärder i form av undertak och väggbeklädnader dimensioneras för att uppfylla ställt krav på efterklangstid.


I utrymme där man vistas kortvarigt och där det ej föreligger behov av taluppfattbarhet, exempelvis förråd och WC ställs inget krav på efterklangstid.

I utrymme där talkommunikation är prioriterat framför ljuddämpning ska man eftersträva att efterklangstiden i oktavband 1000 – 4 000 Hz varken är kortare eller längre än tabellerat värde. I utrymme där ljuddämpning är prioriterat ska en kortare efterklangstid eftersträvas.


Krav för efterklangstid gäller enbart vid rumshöjd mindre än 4 meter. Vid högre rumshöjd ska en särskild utredning göras. I denna ska akustiker utreda lämpliga krav anpassade till utrymmets funktion.

Tabell 7. Längsta efterklangstid i rum

Utrymmesfunktion	Längsta efterklangstid T [s]	
	125 Hz	250 Hz – 4 kHz
Utrymme för talkommunikation $\geq 25$ m <sup>3</sup> <i>exempelvis konferensrum, mötesrum</i>	0,6	0,5
Utrymme för talkommunikation $< 25$ m <sup>3</sup>	0,5	0,4

	<b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
--	-----------------------	---	--	---------------------------------

<i>exempelvis samtalsrum</i>		
Utrymme för de boendes gemensamma vistelse <i>exempelvis vardagsrum, kök</i>	0,7	0,5
Utrymme för kontorsarbete, 1 arbetsplats	0,8	0,6
Utrymme för kontorsarbete, $\geq 2$ arbetsplatser	0,7	0,5
Utrymme för personalens samvaro och vila <i>exempelvis personalrum, vilrum</i>	0,7	0,5
Utrymme för sömn <i>exempelvis jourrum</i>	0,8	0,6
Tillfällig vistelse eller passage <i>exempelvis kapprum, korridor, omklädning</i>	-	0,6
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dock i trapphus</li> </ul>	-	1,2 <sup>a</sup>
a) Om det förekommer lägenheter med dörr direkt ut mot trapphus skärps kravet till $T \leq 0,8$ s enligt krav för Bostäder i SS 25267, ljudklass A.		

 Göteborgs Stad	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

### 3.4 Ljudnivå från installationer

I tabell 8-11 redovisas högsta sammanlagda ljudnivå i rum från installationer som förväntas vara i drift samtidigt mer än tillfälligt. Kravvärdena motsvarar ljudklass B för bostäder respektive utökade krav för övriga utrymmen.

Med installation avses en anordning som är avsedd att betjäna byggnaden för att uppfylla BBR:s krav på tillgänglighet, hygien, hälsa och miljö, till exempel ventilation, elsystem, termiskt klimat. Anordning som brukarna själva kan styra omfattas normalt inte av krav. Nedan anges krav på högsta sammanlagda ljudnivå från samtliga fasta installationer, till exempel ventilation, kyl/frys, VA-installationer och hiss.

I tabell 12 redovisas högsta ljudnivå utomhus från byggnadens installationer.

#### 3.4.1 Lägenheter

Tabell 8. Högsta ljudnivå från installationer i bostadsutrymmen.

	Ekvivalent ljudnivå $L_{pAeq,nT}$ [dB]	Maximal ljudnivå <sup>b</sup> $L_{pAFmax,nT}$ [dB]
Kontinuerliga bredbandiga ljud, exempelvis från frånluftsdon och radiatorer		
– I utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro	26 <sup>a</sup>	31 <sup>a</sup>
– I utrymme för matplats och matlagning, hall eller för personlig hygien	35	40
– I övriga utrymmen inom lägenhet	45	-
Ljud som innehåller tydligt hörbara variationer, impulser eller toner, exempelvis från hiss, WC och tvättmaskin		
– I utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro	21 <sup>a</sup>	31 <sup>a</sup>
– I utrymme för matplats och matlagning, hall eller för personlig hygien	30	40
– I övriga utrymmen inom lägenhet	45	-
a) 4 dB högre värde godtas i utrymmen för daglig samvaro sammanbyggt med utrymme för matlagning		
b) 10 dB högre nivå accepteras för ljudhändelse som kan förväntas inträffa högst fem gånger per dygn dag- eller kvällstid, och som inte förväntas inträffa nattetid kl. 22-06		

Tabell 9. Högsta ljudnivå från fasta installationer i bostad från ljudkällor inomhus och utomhus, utom från trafik,  $L_{eq}$  i dB

Tersband	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200
Ekvivalent ljudnivå, $L_{eq}$	56	49	43	42	40	38	36	34	32

 Göteborgs Stad	Dokumentansvarig Renata Osmanovic	Fastställare Lars Mauritzson	Fastställt 2024-01-12
--	--------------------------------------	---------------------------------	--------------------------

### 3.4.2 Övriga utrymmen

Tabell 10. Högsta ljudnivå från installationer i personal- och gemensamhetsutrymmen.

Typ av utrymme	Ekvivalent ljudnivå	
	$L_{pA}$ [dB]	$L_{pC}$ [dB]
Utrymme med särskilda krav på störfrihet och dämpad ljudmiljö <i>exempelvis jourrum</i>	25	45 <sup>a</sup>
Utrymme med förhöjt krav på störfrihet och dämpad ljudmiljö <i>exempelvis gemensamt vardagsrum</i>	30	50 <sup>a</sup>
Utrymme med vissa krav på störfrihet och behov av taluppfattbarhet <i>exempelvis expedition, mötesrum, samtalsrum</i>	35	55 <sup>a</sup>
Utrymme utan behov av störfrihet men med behov av taluppfattbarhet <i>exempelvis korridor, gemensamt kök</i>	35	55 <sup>a</sup>
Utrymmen utan behov av störfrihet eller taluppfattbarhet <i>exempelvis kapprum, WC, omklädningsrum, trapphus</i>	45	-
a) Avsteg från krav på C-vägd ljudtrycksnivå accepteras om tersbandsvärden enligt tabell 11 inte överskrider.		

Om ljud från installationer innehåller ofta återkommande impulser eller toner ska kravvärden enligt tabell 10 för  $L_{pAeq}$  skärpas med 5 dB. Maximal A-vägd ljudnivå från intermittenta och regelmässigt förekommande ljud får överskrida krav på ekvivalent ljudnivå enligt tabell 10 med högst 5 dB.

Tabell 11. Högsta ljudnivå från fasta installationer i tersband, avstegsfall,  $Leq$  i dB


Tersband	25	31,5	40	50	63	80	100	125	160	200
Krav $L_{pC,eq} \geq 55$ dB	71	61	54	49	47	45	43	41	39	37
Krav $L_{pC,eq} \leq 50$ dB	64	56	49	43	42	40	38	36	34	32

### 3.4.3 Externa ljudnivåer

Externt gäller att byggnadens installationer ska åtgärdas så att man utomhus inte överskrider de värden som anges i tabell 12. Värdena avser så kallad frifältsnivå, det vill säga utan inverkan av ljudreflexer från egen fasad.

Tabell 12. Ljudnivå utomhus från byggnadens installationer

Vid angränsande lokal av typ:	Ekvivalent A-vägd ljudnivå, $L_{pAeq}$ [dB]		
	Dag kl. 06-18	Kväll kl. 18-22 samt lördagar och helger kl. 06-18	Natt kl. 22-06
Bostäder och rekreationsytor i bostäders närhet, samt utbildningslokaler <sup>a</sup> och vårdbyggnader	50	45	40
a) För utbildningslokaler tillämpas riktvärden för perioder då verksamheten pågår.			

 <b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

Om ljud från installationer innehåller ofta återkommande impulser eller toner ska kravvärden i tabell 12 för  $L_{pAeq}$  skärpas med 5 dB.

### 3.5 Ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor

Fasadens ljudisolering ska dimensioneras så att ljudnivå inomhus från trafik och andra yttre ljudkällor inte överskrider värden enligt tabell 13 och 14. Kravvärdena motsvarar ljudklass B för bostäder respektive utökade krav för övriga utrymmen.

Från vistelseytor utomhus kan den dimensionerande ljudnivån utomhus bestämmas av en ljudkälla med A-vägd ekvivalent ljudeffektnivå  $L_{wAeq}=75$  dB, motsvarande högröstat tal placerad i den del av vistelseytan som är närmast det kravställda utrymmet, dock minst 1 meter från fasad.

Värdena avser ljudnivå i möblerade rum med stängda fönster men med eventuella friskluftsventiler öppna i det läge som krävs för att erforderlig luftomsättning erhålls.

#### 3.5.1 Lägenheter

Tabell 13. Högsta ljudnivå i bostadsutrymmen från yttre ljudkällor i bostad

Ljudisolering bestäms utifrån fastställda ljudnivåer utomhus så att följande ljudnivåer inomhus inte överskrids <sup>a</sup>	Ekvivalent ljudnivå från trafik eller annan yttre ljudkälla $L_{pAeq,nT}$ [dB] <sup>b</sup>	Maximal ljudnivå nattetid $L_{pAFmax,nT}$ [dB] <sup>c</sup>
I utrymme för sömn, vila eller daglig samvaro	26	41
I utrymme för matlagning eller personlig hygien	31	-
<p>a) Dimensionering kan göras förenklat eller detaljerat enligt SS-EN 12354-3. För ljud från exempelvis blandad gatutrafik och järnvägstrafik i låga hastigheter kan förenklad beräkning genomföras med <math>D_{nT,A,T}</math> värden för byggnadsdelarna. Detaljerade beräkningar väger samman byggnadsdelarnas isolering mot ljud vid olika frekvenser med hänsyn till de aktuella ljudkällorna.</p> <p>b) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt.</p> <p>c) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som kan antas förekomma mer än tillfälligt under en medelnatt. Med natt menas perioden kl. 22:00 till 06:00. Dimensioneringen ska göras för de mest bullrande vägfordons-, tåg- och flygplanstyperna, samt övrigt yttre ljud, exempelvis från verksamheter eller höga röster och skrik, så att angivet värde inte överstigs oftare än fem gånger per natt och aldrig med mer än 10 dB.</p>		

#### 3.5.2 Övriga utrymmen


Definitionen för ekvivalent ljudnivå är i övriga utrymmen densamma som för bostadsutrymmen. Maximal ljudnivå,  $L_{pAFmax}$ , definieras som den nivå som inte får överskridas mer än fem gånger per årsmedelmaxtimme, förutom i jourrum där definitionen är densamma som för bostadsutrymmen. Används jourrummet för annat ändamål än sömn nattetid ska motsvarande krav för årsmedelmaxtimma gälla.

 <b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

Tabell 14. Dimensionerande ljudnivåer för dimensionering av fasad - personalutrymmen

Typ av utrymme	Ekvivalent ljudnivå $L_{pAeq,nT}$ [dB] <sup>a</sup>	Maximal ljudnivå $L_{pAFmax,nT}$ [dB] <sup>b</sup>
Utrymme med krav på störfrihet och dämpad ljudmiljö <i>exempelvis jourrum</i>	25	40
Utrymme med förhöjt krav på störfrihet och dämpad ljudmiljö <i>exempelvis gemensamt vardagsrum</i>	30	45
Utrymme med vissa krav på störfrihet och behov av taluppfattbarhet <i>exempelvis expedition, mötesrum, samtalsrum</i>	35	50
Utrymme utan behov av störfrihet men med behov av taluppfattbarhet <i>exempelvis korridor, gemensamt kök</i>	35	50
Utrymmen utan behov av störfrihet eller taluppfattbarhet <i>exempelvis kapprum, WC, omklädningsrum, trapphus</i>	45	-
<p>a) Avser dimensionerande dygnsekvivalent ljudnivå. För andra yttre ljudkällor än trafik avses ekvivalenta ljudnivåer för de tidsperioder då ljudkällorna är i drift mer än tillfälligt.</p> <p>b) Avser dimensionerande maximal ljudnivå som får överskridas högst fem gånger per årsmedelmaxtimme.</p>		



 <b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

## 4 Projekteringsanvisningar

Nedan ges kortfattade anvisningar om hur man vid projektering ska säkerställa att ställda ljudkrav innehålls. Observera att även övriga funktionskrav enligt TKA Bygg måste beaktas vid val av tekniska lösningar.

### 4.1 Luftljudsisolering

Akustiker ska ge underlag till övriga projektörer avseende val av ljudklasser hos väggar, dörrar och glaspartier så att krav enligt tabell 1 och 2 kan uppnås. Här ska även ljudbidrag via flankerande konstruktioner beaktas. Föreslagna ljudklasser på delkonstruktioner bör redovisas på planritningar.

Även ljudtransmission via ventilationskanaler och överluftsdon ska bedömas och behov av luddämpare utredas.

Skiljekonstruktioner runt apparatrum måste dimensioneras utifrån ljudalstring från aktuell maskinell utrustning, samt krav på högsta ljudnivå i angränsande utrymmen.

Vid val av vikkvägg gäller att dess laboratoriemätta värde på reduktionstalet,  $R_w$ , ska ha stor marginal till behovet av ljudreduktion i färdig byggnad  $R'_w$ . Generellt kan man anta en marginal på minst 6 dB, dock ska leverantör alltid tillfrågas om erforderlig marginal.


### 4.2 Stegljudsisolering – golvbeläggning och golvkonstruktion

Åtgärder görs inte i utrymmen där personal och boende sällan befinner sig, exempelvis förråd och apparatrum.

Utifrån valda konstruktioner (bottenplatta, mellanbjälklag, väggtyp) ska akustiker dimensionera behov av stegljudsdämpande åtgärder. För bjälklag av betong krävs normalt golvbeläggning med stegljudsdämpning  $\Delta L_w$  10-17 dB för att klara redovisade krav på högsta stegljudsnivå till lägenhet. Golv av keramiska material är extra komplicerat och kostsamt att utföra vid krav över  $\Delta L_w$  10 dB. Vid platta på mark kan en alternativ lösning vara en stomljudsfog mellan exempelvis korridor och lägenhet.

Utöver krav på stegljudsnivå mellan utrymmen gäller enligt VGR Grön Standard att golvbeläggning ska vara av en typ som inte förstärker oönskade ljud i det egna rummet (s.k. trumljud). Detta kan exempelvis innebära att man undviker parkettgolv på underlagsmatta av typ cellfoam i gångstråk eller golv med skarvar i stråk där man kör matvagnar. För att begränsa trumljudsnivå från parkettgolv kan detta limmas mot underlaget, eller läggas på en underlagsmatta anpassad för att ge en låg trumljudsnivå. Man bör även beakta typ av övergolv i träbjälklag eller uppreglade golv så att trumljudsnivån inte blir för hög.

I de fall en lätt golvkonstruktion är aktuellt ska denna konstruktionsmässigt anpassas för att ge en låg trumljudsnivå. Som regel bör övergolv av denna anledning utföras med

 <b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

skivmaterial som har en total ytvikt på minst 28 kg/m<sup>2</sup>, reglas tätt (cc 300-450 mm) samt kompletteras med isolering. Samma principlösning gäller för gradänger, scener och liknande.

*Anm. Även övriga funktionskrav enligt TKA Bygg samt Miljöplan måste beaktas vid val av golvbeläggning.*

### 4.3 Efterklangstid och rumsutformning

För att uppfylla krav enligt ljudklass A/utökade krav ska utrymmen rumsakustiskt utformas så att mycket god ljudmiljö uppnås.

#### Utrymme för talkommunikation, exempelvis mötesrum och samtalsrum

I utrymmen med parallella ytor ska minst en av varje motstående parallell yta förses med ljudabsorberande eller ljuddiffuserande beklädnad. Absorptionsarean bör motsvara ca 8 % av den totala väggarean i rummet klädd med en ljudabsorbent i absorptionsklass A. I rum < 25 m<sup>3</sup> ökas denna mängd till 12% av den totala väggytan.

Ljudabsorbenter som tillförs rummets väggar bör så långt som möjligt placeras i öronhöjd.

En mellan oktavbanden jämn fördelning av efterklangstiden ska eftersträvas.

*Anm. Inredning och möblering kan i vissa fall ge samma effekt som ljudabsorbenter. Om det råder osäkerhet om rummets inredning är tillräcklig för att nå behovet av ljudabsorption kan man i stället reservera ytor på väggar för senare montage av absorbenter.*

#### Utrymme med hög ljudalstring

Utrymmen där ljudnivån kan förväntas vara hög, exempelvis gemensamt matrum ska kompletteras med ljudabsorbenter på väggar. Detta gäller även korridorer utanför lägenheter i anslutning till gemensamhetsutrymmen för att så långt som möjligt minska störningar in till lägenheterna. Undertak i dessa utrymmen ska alltid väljas i absorptionsklass A.

#### Möbler


I utrymmen för gemensam samvaro är det viktigt att även möbler väljs/utformas så att ljudalstringen från dessa blir låg. Det kan exempelvis vara ljuddämpade bordsytor och tassar på stols- och bordsben.

### 4.4 Installationsbuller externt och internt

I detaljprojekteringen ska ljuddata för samtliga bullrande enheter redovisas för projektets akustiker. Utifrån dessa data ska akustiker kontrollera behov av ljudisolering i skiljekonstruktioner runt teknikutrymmen för att säkerställa att ljudnivå i rum inte överskrider ställda krav. Akustiker ska även verifiera att ljudnivå utomhus från byggnadens installationer inte överskrider värden enligt tabell 12.

Ljudspridning från ventilationssystem via kanaler till rum ska beräknas av ventilationskonsult för att verifiera att krav innehålls.

Kyl- och frysskåp i lägenheter ska väljas med en låg ljudalstring. Detta är särskilt viktigt i mindre lägenheter med kort avstånd till vardagsrumsdelen och/eller sovalkov.

 Göteborgs Stad	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

Rekommenderade värden för maximal avgiven ljudeffektnivå,  $L_{wA,dekl}$  enligt SS-EN 60704:

- Med avskilt sovrum: Kyl/frysskåp  $L_{wA,dekl} \leq 40$  dB
- Med sovalkov: Kyl/frysskåp  $L_{wA,dekl} \leq 38$  dB

**Anm.** Saknas uppgifter på ljudalstring för bullrande komponent ska den aktuella leverantören tillfrågas om referensprojekt där motsvarande komponent installerats. Om ljudmätningar saknas ska möjligheten att göra kontrollmätning i redovisat referensprojekt utredas. Om referensprojekt saknas eller möjlighet till kontrollmätning i referensprojekt saknas, bör annan, verifierbar, produkt väljas.



## 5 Bygghandlingar Akustik totalentreprenad

Vid totalentreprenad ansvarar totalentreprenören för att följande handlingar tas fram i samband med bygghandlingsprojektering:

### Ljudkravsritningar

#### Luftljudsisolering:

Krav för vägd standardiserad ljudnivåskillnad,  $D_{nT,w}$ ,  $D_{nT,w,100}$  respektive  $D_{n,Tw,50}$ , horisontellt mellan rum redovisas på planritning. Även ljudklass för respektive byggnadsdel som ingår i skiljekonstruktioner ska redovisas. Krav för vertikal ljudnivåskillnad kan redovisas i text.

#### Stegljudsnivå:


Krav för vägd standardiserad stegljudsnivå,  $L_{nT,w}$ , respektive  $L_{n,Tw,50}$ , horisontellt mellan rum redovisas på planritning. Krav för vertikal stegljudsnivå kan redovisas i text.

### Akustikbeskrivning nybyggnad

I en skriftlig rapport redovisas krav avseende ljudförhållanden för projektet samt anvisningar avseende konstruktioner, ytskikt, installationer etc. som möjliggör att kraven uppfylls. Det ska tydligt framgå vilka krav avseende efterklangstid, ljudnivå från installationer samt ljudnivå från yttre bullerkällor som gäller för respektive utrymme i byggnaden. Vid projektanpassningar av krav ska dessa redovisas särskilt och motiveras.

### Akustikbeskrivning ombyggnad

Vid ombyggnad ska rapporten, utöver vad som beskrivs för nybyggnad, även innehålla redovisning av befintliga förhållanden. Innebär dessa svårigheter att nå ställda krav ska detta framgå.

 Göteborgs Stad	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

## 6 Verifiering av ljudmiljö i färdig byggnad

För att verifiera att ställda krav avseende ljudmiljö innehålls ska ljudprovning utföras innan eller i samband med slutbesiktning av byggnaden. Minst 5% av utrymmena provas, dock minst tre utrymmen.

Avseende mätmetoder och utvärdering av mätresultat hänvisas till SS 25267 respektive SS 25268. Nedan redovisas anvisningar om omfattning samt hur avvikelser från mätresultat ska hanteras.

### 6.1 Luftljudsisolering

Minst tre lägenheter samt ett rum avsett för samtal ska ingå i provningen. För varje lägenhet respektive samtalsrum provas minst en skiljekonstruktion med dörr och en utan dörr.

Vid avvikelser från krav som bedöms bero på läckage ska detta åtgärdas provisoriskt och ny provning göras. Ytterligare minst tre provobjekt av samma typ kontrolleras. Om ett fel misstänks vara generellt ska samtliga konstruktioner av samma typ kontrolleras och vid behov åtgärdas.

### 6.2 Stegljudsnivå

Vid provning av stegljudsnivå ska bottenplatta och samtliga bjälklagstyper samt förekommande typer av golvbeläggningar provas i utrymmen som omfattas av krav. Provning ska göras både horisontellt och vertikalt i byggnader med mer än ett våningsplan. Förekommer trapplöp med infästning i vägg mot rum med krav på högsta stegljudsnivå ska stegljudsnivå från trappan kontrolleras.

Vid avvikelser ska mätpersonalen göra bedömning om orsak till bristen. Mätomfattningen ska också utökas för att kartlägga omfattningen av bristen. Efter åtgärd av bristen görs ny kontrollmätning.

### 6.3 Efterklangstid

Minst en av varje förekommande utrymmesfunktion enligt tabell 7 ska ingå i provningen.

Efterklangstid påverkas av vilken möblering ett rum får. Vid mätning i ommöblerat rum och där mätresultatet inte är godkänt ska mätpersonalen göra bedömning om kommande möblerings inverkan på mätresultatet. Vid misstanke att möbleringen inte kommer att vara tillräcklig, ska ny provning göras efter möblering. Om bristen kvarstår efter möblering ska förslag på åtgärd utredas i samråd med beställare och verksamhet. Efter åtgärd görs ny kontrollmätning.



## 6.4 Installationsbuller

Kontroll görs av ljudnivå från ventilation, hiss, eventuell kökskyla samt avloppsrör från ovanliggande våningsplan om detta förekommer. Ljudnivå från ventilation ska provas för samtliga förekommande luftbehandlingssystem. Mätpersonalen väljer rum för provning utefter en subjektiv bedömning om var ljudnivån bedöms vara hög jämfört med aktuellt ljudkrav. Mätning av ventilationsbuller ska göras vid dimensionerande flöde.

Såväl A-vägd som C-vägd ljudnivå, samt maximal ljudnivå från ljudkällor med tydligt hörbara variationer kontrolleras och redovisas.

## 6.5 Ljudnivå från trafik

Mätning av ljudnivå inomhus från trafik görs i först hand i bostäder och verksamhetsrum som är utsatta för trafikbuller över 55 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Mätning kan göras enligt tillämpliga delar i naturvårdsverkets rapport 3298 *Buller från vägtrafik*. Vid bedömning av mätresultaten kan 1 dB's brist jämfört kravet godtas om det finns minst lika många provobjekt med samma krav som är bättre än kravet, och det aritmetiska medelvärdet av alla mätningar mot samma krav uppfyller kravet.

Om det inte är möjligt att mäta trafikbullernivåer kan klimatskalets ljudisolering provas med högtalare som bullerkälla. Denna metod används även för verifiering av andra typer av bullerkällor än trafik.

Verifiering kan även göras med beräkning och kontroll av bygghandlingar, kontroll av inköpsdokument och täthetskontroll av fönster.



## 7 Begreppsförklaring

### 7.1 Luftljudsisolering

Luftljudsisolering mellan utrymmen anges som vägd standardiserad ljudnivåskillnad  $D_{nT,w}$ .


Utöver skiljekonstruktionens ljudisolerande egenskaper i form av vägt reduktionstal ( $R'_w$ ) bestäms värdet på  $D_{nT,w}$  även av rummets geometriska förhållanden. Ju större volym hos mottagarrummet i förhållande till arean hos den gemensamma skiljeytan, desto högre blir värdet på  $D_{nT,w}$  och desto bättre är den subjektivt upplevda ljudnivåskillnaden. En konsekvens av detta är att skiljevägg till ett litet rum, exempelvis ett WC eller ett litet grupprum kan behöva väljas med högre ljudreduktion,  $R'_w$ , än kravvärdet för  $D_{nT,w}$ .

*Anm. Då förhållandet mellan mottagarrummets volym ( $V$ ) och skiljekonstruktionens area ( $A$ ) är  $V/A=3$  är värde på  $R'_w$  och  $D_{nT,w}$  lika stora.*

Ett högt värde på  $D_{nT,w}$  eller  $R'_w$  innebär en bättre ljudisolering. I diagrammet nedan ges en uppfattning om vad som hörs vid olika värden på luftljudsisolering.

Korrektionstermer kan läggas till  $D_{nT,w}/R'_w$ -värdet, såsom  $C_{50-3150}$ , i syfte att ta hänsyn till frekvensinnehållet. Med denna korrektion "straffas" konstruktioner med dålig ljudisolering i låga frekvenser, exempelvis gipsväggar och lätta bjälklag.

Figur 1. Upplevd ljudisolering.



 <b>Göteborgs Stad</b>	<b>Dokumentansvarig</b> Renata Osmanovic	<b>Fastställare</b> Lars Mauritzson	<b>Fastställt</b> 2024-01-12
---	---	--	---------------------------------

## 7.2 Stegljudsnivå

Krav på högsta stegljudsnivå anges med vägd standardiserad stegljudsnivå  $L'_{nT,w}$  (dB). Stegljudsnivån anger den ljudnivå vilken uppmäts i ett angränsande utrymme från en standardiserad stegljudsapparat som hamrar på ett bjälklag. Värdet är ett mått på hur bra stomljud från exempelvis steg och stolsskrap leds i konstruktionen/bjälklaget.

Ett lågt  $L'_{nT,w}$ -värde innebär en lägre stegljudsnivå, och därmed bättre stegljudsisolering.

Korrektionstermer kan läggas till  $L'_{nT,w}$ -värdet, såsom  $C_{1,50-2500}$ , i syfte att ta hänsyn till frekvensinnehållet på liknande vis som för luftljud.

## 7.3 Efterklangstid

Efterklangstiden definieras som den tiden ( $T$  i sekunder) det tar för ljudet att minska med 60 dB från det att en ljudkälla stängs av. Efterklangstiden,  $T$  (s), är beroende av rummets volym, geometri, inredning och mängden ljudabsorberande material i rummet. Efterklangstiden ökar med rumsvolymen och minskar med ökande ljudabsorptionsmängd. Stor andel med ljudabsorberande ytor medför en kort efterklangstid vilket normalt innebär en god taluppfattbarhet.

## 7.4 Ljudnivå

Högsta tillåten ljudnivå anges generellt som krav på ekvivalent A- och C-vägd ljudnivå  $L_{pA,eq}$  (dB) respektive  $L_{pC,eq}$  (dB) och maximal ljudnivå  $L_{pAF,max}$  (dB):

- A-vägd ljudnivå,  $L_{pA}$ , tar hänsyn till hur örat uppfattar ljud i olika frekvensområden.
- C-vägd ljudnivå,  $L_{pC}$ , tar mer hänsyn till lågfrekvent, ofta tröttande, ljud.
- Ekvivalentnivå,  $L_{peq}$ , innebär medelljudnivå under en viss tid.
- Maximalnivå,  $L_{pmax}$ , är högsta ljudnivå från tillfälliga ljudhändelser.