



Tekniska krav och anvisningar

Bygg

Ändrings-PM TKA-Bygg-Inhyrning



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området TKA-Bygg-Inhyrning. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till TKA 2023

3.1 Entrédörrar allmänt

Ändrade funktionskrav.

Tillkommande text:

Myndighetskrav för tillgänglighet ska tillgodoses. Fritt passagemått ska dock utföras minst 0,84 m.

Avgåendetext:

~~Vindfång ska finnas och då utföras uppvärmt om det ligger inom byggnadens klimatskal. Vindfång ska utföras med minsta dimensionerande vändmått på 1,5 x 1,5 m.~~

~~Dimensionerande vändmått på 2,0 x 2,0 m ska eftersträvas.~~

~~Vindfång ska utformas så att man undviker att båda dörrarna är öppna samtidigt vid in- och ut passage.~~

3.3 Entrédörrar - grundskola och gymnasieskola

Ändrat utförandekrav.

Tillkommande text:

Glas i dörrar bör delas upp i fält. Vid sabotage eller glaskross är det i bästa fall ej hela dörren som krossats, bara en del av den.

4.3 Fönster - grund och gymnasieskola

Ändrat funktionskrav.

Tillkommande text:

Beslagning

Öppningsbara fönster där barn vistas ovan markplan skall ej kunna öppnas utan nyckel, mer än till vädringsläge (fallrisk).

Avgåendetext:

~~Alla öppningsbara fönster ovan entréplan ska förses med säkerhetsspärr.~~



5.2 Terrasser, altaner och balkonger BmSS Vård och omsorgsboende

Angivelse av Funktionskrav, i stället för måttangivelse på byggdel:

Utförandekrav

Dörr till balkong/altan ska:
Skall utföras med fritt passagemått på 840mm.

Avgåendetext:
Vara minst 10M

6. Innerväggar Material- och varukrav

Tillkommande text:

Beakta följande:
Förstärkning i lättväggar utförs i första hand med fixtur för säkrare infästning av tvättställ, blandare, vägghängda toaletter, radiatorer med mera.

Tillkommande text, krav från MSB samt ITavdelningen:

Utförandekrav

It-utrymme/nisch utförs enligt anvisningar i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps dok MSB 629. Minst SK 1 enl SSF 200

7. Golv

Material- och varukrav

Tillkommande text:
Duschar ska utföras med halksäkerhetsgrupp B.

7.2 Golv i skola och gymnasieskola

Tabell 2: Rums typ Café

Tillkommande rekommendation (R):
Plastmatta

7.3 Golv i Vård och omsorgsboende för äldre och BmSS

Tabell 3: Rums typ Korridor

Tillkommande rekommendation (R):
Plastmatta



12. Storkök

Allmänt

Tillkommande text:

Golv utan kokgryta kan utföras med plastmatta.

Kvalitetskrav ska följa internationell standard, SS-EN-norm = 14411:2012.

14. Innerdörrar, komplettering till väggöppningar m. m.

Tillkommande text:

Dörrkarm och foder i våtutrymmen utförs spolsäkra.

Tillkommande text, krav från MSB samt IT-avdelningen:

Dörr till IT-utrymme/nisch

Dörr skall vara klassad i enlighet med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap dok MSB 629

16.1 Utrustning, komplettering av sakvaror i skola och förskola

Text som utgår i TKA (kravställande anges i RFP samt i TKA rör):

Elevskåp

~~Elevskåp ska vara vägghängda, låsbara samt~~

~~Luckor utförs av stabil konstruktion för att förhindra åverkan.~~

Skrivtavla

~~Skrivtavla ska vara av typ Whiteboard.~~

~~Hylla för pennor monteras.~~

Utslagsvask/back

~~Utslagsvask/back eller tvättränna utförs av rostfritt syrafast material med sandfång och används vid entréer där stövlar och dylikt spolas av.~~