

Tekniska krav och anvisningar

Bygg

Ändrings-PM TKA-Bygg-Inhyrning



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom teknikområdet Bygg. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

Revideringar till 2025 års anvisningar

Rubrik 3.2 Omfattning ändrad Krav gäller för skola F-6 samt även anpassad grundskola:

3.2 Entrédörrar - förskola, skola – F-6 samt anpassad grundskola

4. Fönster - säkerhet

Kravställning interiört laminerat glas i syslöjdsalar utgår:

Laminerat glas ska även utföras interiört vid träslöjdsalar, gymnastik och liknande utrymmen.

6. Innerväggar

Justerad och förtydligande text samt tillkommande krav om glaserat kakel:

Material- och varukrav

Förstärkning i lättväggar samordnas inom projektet. Fixtur används för vägghängda toaletter, i annat fall utförs förstärkningar med kortlingar bakom gipsen.

Ytskikt på väggar ska vara lätt avtorkningsbar utan att fibrer fastnar.

Kakel- och klinkerplattor på vägg ska plattor vara glaserade för att kunna klottersaneras.

Utförandekrav

It-utrymme/nisch utförs som eget utrymme, minst i skyddsklass 1 enl SSF 200. För mer information, läs Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps dokument MSB 629.

6.1 Innerväggar - skola och gymnasieskola

Tillkommande krav på väggabsorbenter samt nytt krav på väggars ytskikt i WC/RWC:

Material- och varukrav

Väggar i kommunikationsutrymme (typ korridorer, entréer och dylikt) utförs av tegel, puts, träpanel alternativt med hård beklädnad, typ laminat eller kryssfanér till minst ca 1200 mm över färdigt golv. Om skivmaterial används skall infästning utföras med försänkt skruv samt förses med avslutningslist i ovankant. Kanter får ej vara vassa.

Väggar i samtliga WC/RWC utförs helkaklade. Fogar utförs i en mörk nyans. Beakta att kakelväggar får erforderliga kontraster.

Nytt kapitel Krav på väggabsorbenter i Förskola:

6.3 Innerväggar, Förskola

Material- och varukrav

I de fall där väggbeklädnader krävs för att uppfylla ljudkrav ska absorbenter som är tåliga mot yttre åverkan väljas. Beakta brandsäkerhetskrav på ytskikt. Beakta barnsäkerhet avseende hårda och vassa kanter. Utanpåliggande mjuka absorbenter kan med fördel också kunna användas som anslagstavla.

7.2 Golv i skola och gymnasieskola

Tabell 2 Golvbeläggning för olika lokaltyper.

Förtydligande krav på golvmaterial för Slöjd Trä:

Slöjd Trä rekommenderas (R) trägolv samt (R**) gummigolv.

**Gummigolv i träslöjdsal ska mattan utföras präglad, anpassad till verksamheten art (särskild hänsyn till damm och spån). Val av matta i samråd med utvecklingsledare och sakkunnig Bygg.

13.1 Undertak/innertak i boendemiljö

Förtydligande text:

Undertak i boenderum. Vid behov av absorbenter ska dessa vara fast monterade. I annat fall utförs undertak av fasta gipstak.

14.1 Innerdörrar i förskola och skola

Material- och varukrav

Ändrade krav omfattning klämskydd på dörrar:

Klämskydd ska utföras på dörrar där barn vistas i förskola, skola F-6 samt anpassad grundskola.

Klämskydd ska i första hand vara integrerad med dörrbladet men kan utföras utanpåliggande där det ej är möjligt med hänsyn till funktionskrav såsom lufttäthet, brand och ljud.

14.3 Innerdörrar i Vård och omsorgsboende för äldre och BmSS

Tabell 4 ändrade krav på storlek på dörr till hygienrum i BmSS:

Tabell 4 Riktmått för karmar till innerdörrar.

| | |
|---|--------------------------------|
| Boenderum | 11M-13M (sängflyttning möjlig) |
| Hygienrum (vård- och omsorgsboende för äldre och BmSS höjd nivå tillgänglighet) | 11M |
| Hygienrum (BmSS, normalnivå tillgänglighet) | 10M |

16. Utrustning, komplettering av sakvaror m. m.

Material- och varukrav

Förtydligt krav på förstärkningar:

Förstärkningar

Där behovet föreligger utförs förstärkningar bakom gipsen i tak och väggar i form av kortlingar för t ex handledare, dörrstoppare, projektorer, smartboards etc.

16.1 Utrustning, komplettering av sakvaror i skola och förskola

Nytt krav för inredningar i lärosalar i skola:

Fast inredning i lärosalar i skola

Stommar och luckor ska vara fullhöjd och vara av vattenfast skiktlimmat massivträ och vara ytbelagd med högtryckslaminat eller likvärdig kvalitet.

16.2 Utrustning, komplettering av sakvaror i Vård- och omsorgsboende för äldre och BmSS

Material och varukrav

Ändrade krav för medicinskåp:

Medicinskåp i Vård- och omsorgsboende för äldre

Medicinskåp ska vara i plåt och förses med låsning med loggfiler.

Medicinskåp i BmSS

Plats för medicinskåp i samråd med verksamhet.

Krav på köksskåp i gemensamhetskök gäller även för BmSS:

Köksskåp i gemensamhetskök Vård och omsorgsboende för äldre och BmSS

Stommar och luckor ska vara i fullhöjd och vara utförda av vattenfast skiktlimmat massivträ och med ytbeläggning av högtryckslaminat eller likvärdig kvalitet.

Bilaga 1. Märkning och skyltning

Exempel på skyltning i storkök och förskola

Ändrad borttagen text per tillfälle på skyltar.