

## Ändrings PM Brand



Revideringshistoriken avser och täcker in samtliga dokument inom området brand. Dokument som bara får nytt revideringsdatum utan övrig förändring lämnas utan notis. Endast större och övergripande ändringar noteras under denna rubrik. Förändringar i respektive dokument markeras inte.

## Revideringar med revideringsdatum 2024-11-21

### Generell ändring i hela dokumentet

Utrymningsväg ändras till utrymningspassage på grund av boverkets nya forskrifter.

Hänvisningar till BBR har uppdaterats till boverkets nya forskrifter.

Utrymningsväg ändras till utrymningspassage på grund av boverkets nya forskrifter.

### Övrigt

#### Kompletterande text i kap. 2.3, 2.11, 8.3 och 8.5

Det krävs en analytisk dimensionering för att verifiera nödöppningsknapp.

#### Syfte

Nya krav på nödöppningsknappen tillkommit med de nya byggreglerna.

### 1.1 Om Tekniska krav och anvisningar

#### Kompletterande text

Tekniska krav och anvisningar (TKA) 2026 har tagits fram för att harmonisera med boverkets nya byggregler. Projekt som projekteras utefter BBR ska använda TKA 2025.

- Boverkets föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i händelse av brand i byggnader - BFS 2024:7

### 4. Brandskyddsdokumentation

#### Kompletterande text

Vid analytisk dimensionering ska dessa redovisas i en separat bilaga. Kort sammanfattning ska redovisas i brandskyddsdokumentationen under respektive avsnitt som analytisk dimensionering har använts.

#### Syfte

Analytisk dimensionering kommer bli vanligare med boverkets nya forskrifter. Här ställer vi krav på hur dessa ska redovisas för att få en bättre översikt.

## 6.3 Komplementbyggnader – Nytt kapitel

Skola och Förskola:

Komplementbyggnader som är placerade mindre än 8 meter från huvudbyggnaden ska avskiljas i lägst klass EI30.

### Syfte

Krav för komplementbyggnader som ligger närmare än 8m från huvudbyggnad som kan ingå i samma brandcell som huvudbyggnaden kommer tas bort i boverkets nya föreskrifter, därför för vi upp detta krav i TKA.

## 8.3 Elektriskt lås

### Kompletterande text

Det krävs en analytisk dimensionering för att verifiera nödöppningsknapp.

### Syfte

Ändras då nya krav tillkommit i samband med boverkets nya föreskrifter.

## 8.4 Utrymning för förskola och anpassad skolgång

### Text utgår

Vid monterat automatiskt brand- och utrymningslarm ersätter detta krav på brandvarnare för lokaler i verksamhetsklass 5A.

### Syfte

Text utgår då det blir lagkrav på brand- och utrymningslarm i boverkets nya föreskrifter

## 15. Publika lokaler

### Text utgår

Bibliotek.

### Syfte

Då vi inte har så stora bibliotek i skola så utgår detta.

## 16.1 Kommunikation

### Text utgår

Kommunikation från och till utrymningsplats ska kunna ske genom talad två vägskommunikation.

### Syfte

Kravnivån i boverkets nya föreskrifter är samma som TKA 2025.

## 24.1 Utrymningslarm enligt SBF 110 installeras enligt följande utförande:

### Kompletterande text

- Värmedetektorer installeras i WC och RWC i skola.

- I storkök ska värmemaximal detektor installeras.

## Syfte

På grund av många obefogade brandlarm så kravställs i stället värmedetektorer för att minska de obefogade brandlarmen.

## Text utgår

Larmtryckknappar ska placeras 1,6 m över golv i förskolor.

## Syfte

Text utgår då höjden inte är godkänd enligt tillgänglighetsregler.

## Text utgår

Automatiskt brand- och utrymningslarm ska ersätta krav på brandvarnare för lokaler i V-k5A.

## Syfte

Text utgår då detta är ett myndighetskrav i boverkets nya föreskrifter.

## Utförandespecifikation Brandlarm

### Generell ändring i alla utförandespecifikationer

Hänvisningar till BBR har uppdaterats till boverkets nya föreskrifter.

## Utförandespecifikation Förskola

## 14. Övrig information

## Komplettering av text

I storkök ska värmemaximal detektor installeras.

## Syfte

På grund av många obefogade brandlarm så kravställs i stället värmedetektorer för att minska de obefogade brandlarmen.

## Utförandespecifikation Skola

#### 4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem

## Text utgår

Larmsignaler från vattensprinkleranläggningen anslutas direkt till brandlarmanläggningens larmsändare.

## Syfte

Larmsignaler från vattensprinkleranläggningen ska inte anslutas direkt till brandlarmanläggningens larmsändare.

## 14. Övrig information

### Komplettering av text

- Värmedetektorer ska installeras i duschtrymmen samt WC och RWC-
- I storkök ska värmemaximal detektor installeras.

### Syfte

På grund av många obefogade brandlarm så kravställs i stället värmedetektorer för att minska de obefogade brandlarmen.

## Utförandespecifikation Boende

### 4. Aktivering av brandlarm från andra brandskyddssystem

#### Text utgår

Larmsignaler från vattensprinkleranläggningen anslutas direkt till brandlarmanläggningens larmsändare.

#### Syfte

Larmsignaler från vattensprinkleranläggningen ska inte anslutas direkt till brandlarmanläggningens larmsändare.

### 7. Selektion av utrymningslarm

#### Text utgår

Vid flera byggnader larmas det per byggnad.

#### Syfte

Vi har inte fler än en byggnad i boende.

### 10. Styrning och aktivering av andra brandlarmsystem

#### Text utgår

Inbrottslarms sirener ska kopplas ifrån vid brandlarm.

#### Syfte

Text utgår då inget inbrottslarm installeras på boende.

### 14. Övrig information

#### Komplettering av text

- I storkök ska värmemaximal detektor installeras.

#### Syfte

På grund av många obefogade brandlarm så kravställs i stället värmedetektorer för att minska de obefogade brandlarmen.