

VATTENKVALITET VID ALELYCKANS VATTENVERK 2021 (JAN-DEC)

-Ordinarie kontroll (må,on,fr) enligt Kretslopp och vattens egenkontrollprogram, exklusive omprover

| Utskriftsdatum: 2022-01-31 | | Alelyckan råvatten | | | | | Alelyckan dricksvatten | | | | |
|----------------------------|---------|--------------------|-------|--------|--------|-----------------------------------|------------------------|--------|--------|-------|--------------------|
| Analysnamn | Enhet | Antal | Min | Median | Max | Krav | Antal | Min | Median | Max | Krav |
| Provtagningstemp | °C | 157 | -0.2 | 8.7 | 21.2 | 12 ^R | 156 | 0.3 | 9.2 | 21.1 | 20 ^A |
| Turbiditet | FNU | 52 | 1.6 | 4.3 | 9.5 | | 52 | <0.05 | 0.06 | 0.22 | 0.5 ^A |
| Turbiditet* | FNU | 105 | 1.7 | 4.4 | 10 | | 105 | <0.05 | 0.07 | 0.15 | 0.5 ^A |
| Lukt 20°** | | 256 | ingen | svag | tydlig | stark ^R | 157 | ingen | ingen | ingen | |
| Lukt 50°** | | 256 | ingen | svag | tydlig | stark ^R | 157 | ingen | ingen | ingen | |
| Smak 20° | | | | | | | 52 | ingen | ingen | ingen | |
| Färgtal | mg/l Pt | 52 | 13 | 19 | 34 | 50 ^R | 52 | <5 | <5 | <5 | 15 ^A |
| COD:Mn | mg/l | 52 | 4 | 5.0 | 6 | 10 ^R | 51 | <1 | 1.2 | 1.6 | |
| TOC | mg/l | 12 | 4.3 | 4.6 | 5.6 | | 12 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | |
| Extinktion 254 nm | ae/cm | 52 | 0.106 | 0.125 | 0.184 | | 52 | 0.020 | 0.023 | 0.029 | |
| pH-värde 25° | | 52 | 7.2 | 7.4 | 7.5 | 5.5 ^R 9.0 ^R | 52 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | |
| pH-värde* | | 105 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 5.5 ^R 9.0 ^R | 105 | 7.7 | 7.9 | 8.2 | |
| Oxygenmättnad beräknad | % | 12 | 85 | 97 | 102 | 50 ^R | | | | | |
| Konduktivitet | mS/m | 52 | 8.2 | 8.7 | 16.4 | | 52 | 18.1 | 19.0 | 21.4 | |
| Konduktivitet* | mS/m | 105 | 8.2 | 8.6 | 15.1 | | 51 | 18.0 | 18.6 | 21.1 | |
| Alkalinitet | mmol/l | 52 | 0.32 | 0.34 | 0.38 | | 52 | 0.94 | 0.99 | 1.09 | |
| Alkalinitet* | mmol/l | | | | | | 105 | 0.95 | 1.00 | 1.28 | |
| Hårdhet total beräknad | mg/l | 24 | 8.8 | 9.8 | 12 | | 51 | 9.0 | 23 | 25 | |
| Kalcium ICP-MS | mg/l | 24 | 6.3 | 7.1 | 7.8 | 100 ^R | 51 | 6.7 | 20 | 23 | |
| Magnesium ICP-MS | mg/l | 24 | 1.4 | 1.6 | 2.8 | 30 ^R | 51 | 1.3 | 1.5 | 2.2 | |
| Natrium ICP-MS | mg/l | 24 | 6.3 | 7.0 | 18 | 100 ^R | 24 | 13 | 16 | 33 | |
| Kalium ICP-MS | mg/l | 24 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 12 ^R | 24 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| Järn ICP-MS | mg/l | 24 | 0.09 | 0.16 | 0.27 | 1.0 ^R | 36 | <0.005 | <0.005 | 0.03 | 0.100 ^A |
| Mangan ICP-MS | mg/l | 24 | 0.005 | 0.008 | 0.026 | 0.3 ^R | 36 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | |
| Aluminium ICP-MS | mg/l | 24 | 0.080 | 0.18 | 0.35 | | 51 | 0.012 | 0.020 | 0.034 | |
| Aluminium syralöst* | mg/l | | | | | | 105 | <0.02 | <0.02 | 0.04 | |
| Ammoniumkväve | µg/l | 52 | <10 | 16 | 28 | 50 ^K | 12 | <10 | <10 | <10 | |
| Nitritkväve | µg/l | 52 | <1 | 1 | 3 | 5 ^R | 12 | <1 | <1 | <1 | 30 ^A |
| Nitratkväve IC | µg/l | 52 | 170 | 340 | 410 | 5000 ^R | 12 | 200 | 350 | 400 | |
| Kväve totalt | µg/l | 12 | 440 | 610 | 690 | | | | | | |
| Fosfatfosfor | µg/l | 12 | <5 | <5 | <5 | 50 ^R | 12 | <5 | <5 | <5 | |
| Fosfor totalt | µg/l | 12 | 9 | 13 | 24 | | 12 | <5 | <5 | <5 | |
| Bromat | µg/l | 4 | <3 | <3 | <3 | | 4 | <3 | <3 | <3 | |
| Fluorid IC | mg/l | 12 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 ^G | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| Klorid IC | mg/l | 52 | 7 | 7 | 28 | 100 ^G | 52 | 8 | 9 | 16 | |
| Sulfat IC | mg/l | 12 | 8 | 8 | 9 | 100 ^G | 12 | 23 | 24 | 25 | |
| Antimon ICP-MS | µg/l | 24 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | 10 ^G | 24 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | |
| Arsenik ICP-MS | µg/l | 24 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | 10 ^G | 24 | <0.10 | 0.13 | 0.17 | |
| Barium ICP-MS | µg/l | 24 | 10 | 11 | 13 | 1000 ^G | 24 | 8.5 | 9.8 | 11 | |
| Bly ICP-MS | µg/l | 24 | 0.08 | 0.15 | 0.23 | 10 ^G | 24 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Bor ICP-MS | µg/l | 24 | 6 | 8 | 12 | 1000 ^R | 24 | 6 | 7 | 11 | |
| Kadmium ICP-MS | µg/l | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 ^R | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| Kobolt ICP-MS | µg/l | 24 | 0.04 | 0.06 | 0.09 | | 24 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | |
| Koppar ICP-MS | µg/l | 24 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 50 ^K | 24 | 0.2 | 0.7 | 1.1 | |
| Krom ICP-MS | µg/l | 24 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 10 ^R | 24 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | |
| Kvicksilver ICP-MS | µg/l | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 ^R | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|--------|----------------------|-----|--------|--------|--------|
| Molybden ICP-MS | µg/l | 24 | 0.22 | 0.27 | 0.30 | | 24 | 0.22 | 0.26 | 0.32 |
| Nickel ICP-MS | µg/l | 24 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 10 ^R | 24 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |
| Selen ICP-MS | µg/l | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 10 ^G | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Silver ICP-MS | µg/l | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 10 ^G | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Uran ICP-MS | µg/l | 24 | 0.11 | 0.14 | 0.16 | | 24 | <0.01 | 0.02 | 0.04 |
| Vanadin ICP-MS | µg/l | 24 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | | 24 | <0.1 | 0.1 | 0.2 |
| Vismut ICP-MS | µg/l | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Zink ICP-MS | µg/l | 24 | <1 | 1 | 2 | 1000 ^G | 24 | <1 | <1 | 1 |
| Cyanid total | mg/l | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.050 ^G | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Bensen | µg/l | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Benso(a)pyren | µg/l | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Benso(b+k)fluoranten | µg/l | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Benso(ghi)perylene | µg/l | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| PAH summa (4st) | µg/l | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2 ^G | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Bekämpningsmedel | | 4 | neg | neg | neg | påvisad ^G | 4 | neg | neg | neg |
| GC, totalkonc/IS | µg/l | 12 | <0.5 | <0.5 | 0.6 | | 12 | <0.5 | 0.9 | 1.2 |
| AOX | µg/l | 4 | 20 | 25 | 40 | | 12 | 40 | 70 | 90 |
| Diklor(1,2)etan | µg/l | 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Trikloretan | µg/l | 4 | <1 | <1 | <1 | | 4 | <1 | <1 | <1 |
| Tetrakloretan | µg/l | 4 | <1 | <1 | <1 | | 4 | <1 | <1 | <1 |
| Kloretan summa (2st) | µg/l | 4 | <1 | <1 | <1 | | 4 | <1 | <1 | <1 |
| Triklormetan | µg/l | | | | | | 4 | 4.6 | 6.8 | 8.3 |
| Bromdiklormetan | µg/l | | | | | | 4 | 1.8 | 2.7 | 3.6 |
| Dibromklormetan | µg/l | | | | | | 4 | <1 | <1.3 | 1.5 |
| Tribrommetan | µg/l | | | | | | 4 | <1 | <1 | <1 |
| Trihalometaner summa (4st) | µg/l | | | | | | 4 | 6.4 | 10 | 13 |
| Klor totalt | mg/l | | | | | | 52 | 0.06 | 0.12 | 0.25 |
| Klor totalt* | mg/l | | | | | | 105 | 0.07 | 0.14 | 0.25 |
| Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d | CFU/ml | | | | | | 156 | <1 | <1 | 23 |
| Långsamväxande bakterier 22°C 7d | CFU/ml | | | | | | 156 | <1 | <1 | 95 |
| Koliformer 35°C MPN | ant/100ml | 157 | 10 | 200 | 1900 | 7000 | 157 | <1 | <1 | <1 |
| Escherichia coli 35°C MPN | ant/100ml | 157 | <10 | 30 | 160 | 500 ^R | 157 | <1 | <1 | <1 |
| Intestinala enterokocker 35°C MF | CFU/100ml | 24 | <1 | 13 | 41 | 1000 ^R | 24 | <0.1 | <0.6 | <1 |
| Salmonella | /l | 4 | neg | neg | neg | påvisad ^R | 4 | neg | neg | neg |
| Clostridium perfringens (pres) MF | CFU/100ml | 155 | <1 | 5 | 29 | | 156 | <0.1 | <1 | <1 |
| Jästsvamp MF | CFU/100ml | | | | | | 24 | <0.2 | <0.6 | <1 |
| Mögelsvamp MF | CFU/100ml | | | | | | 24 | <2 | <6 | <10 |
| Mikrosvamp (jäst+mögel) MF | CFU/100ml | | | | | | 24 | <2 | <7 | <11 |
| Aktinomycceter MF | CFU/100ml | | | | | | 24 | <0.2 | <1 | 1 |
| Giardia | /10l | 6 | <1 | <1 | <1 | | | | | |
| Cryptosporidium | /10l | 6 | <1 | <1 | <1 | | | | | |
| Kolifager somatiska | PFU/100ml | 52 | <2 | 11 | 102 | | | | | |

* utförd av Alelyckans driftlab

< tecknet betyder "mindre än"

** utförd delvis av Alelyckans driftlab

Råvatten: Rikt- och gränsvärden enligt Göteborg Kretslopp och vattens egenkontrollprogram (nationella krav saknas): R=riktvärde G=gränsvärde

Dricksvatten: Gränsvärden enligt "Dricksvattenföreskriften" (SLVFS 2001:30): A=gränsvärde tjänligt med anmärkning O=gränsvärde otjänligt

VATTENKVALITET VID LACKAREBÄCKS VATTENVERK 2021 (JAN-DEC)

-Ordinarie kontroll (må,on,fr) enligt Kretslopp och vattens egenkontrollprogram, exklusive omprover

| Utskriftsdatum: 2022-01-31 | | Lackarebäck råvatten | | | | | Lackarebäck dricksvatten | | | | |
|----------------------------|---------|----------------------|-------|--------|--------|-----------------------------------|--------------------------|--------|--------|--------|--------------------|
| Analysnamn | Enhet | Antal | Min | Median | Max | Krav | Antal | Min | Median | Max | Krav |
| Provtagningsstemp | °C | 159 | 2.1 | 9.5 | 21.8 | 12 ^K | 159 | 2.1 | 9.7 | 21.8 | 20 ^A |
| Turbiditet | FNU | 155 | 0.49 | 0.98 | 2.2 | | 155 | <0.05 | <0.05 | 0.06 | 0.5 ^A |
| Lukt 20° | | 157 | ingen | svag | tydlig | stark ^R | 157 | ingen | ingen | ingen | |
| Lukt 50° | | 157 | ingen | svag | stark | stark ^R | 157 | ingen | ingen | ingen | |
| Smak 20° | | | | | | | 52 | ingen | ingen | ingen | |
| Färgtal | mg/l Pt | 157 | 13 | 27 | 41 | 50 ^R | 157 | <5 | <5 | <5 | 15 ^A |
| COD:Mn | mg/l | 52 | 5 | 6 | 7 | 10 ^R | 52 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | |
| TOC | mg/l | 12 | 4.8 | 5.2 | 5.9 | | 12 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | |
| Extinktion 254 nm | ae/cm | 52 | 0.116 | 0.160 | 0.215 | | 52 | 0.023 | 0.028 | 0.032 | |
| pH-värde 25° | | 52 | 7.0 | 7.3 | 7.5 | 5.5 ^R 9.0 ^R | 52 | 7.8 | 7.9 | 8.1 | |
| pH-värde | | 105 | 6.9 | 7.2 | 7.4 | 5.5 ^R 9.0 ^R | 105 | 7.7 | 7.9 | 8.1 | |
| Oxygenmättnad beräknad | % | 12 | 81 | 92 | 100 | 50 ^R | | | | | |
| Konduktivitet | mS/m | 52 | 8.8 | 9.2 | 9.3 | | 52 | 18.5 | 19.5 | 21.0 | |
| Alkalinitet | mmol/l | 52 | 0.25 | 0.29 | 0.35 | | 157 | 0.95 | 1.01 | 1.11 | |
| Hardhet total beräknad | mg/l | 24 | 7.2 | 8.7 | 9.4 | | 52 | 20 | 22 | 24 | |
| Kalcium ICP-MS | mg/l | 24 | 5.2 | 6.2 | 6.9 | 100 ^K | 52 | 18 | 20 | 22 | |
| Magnesium ICP-MS | mg/l | 24 | 1.2 | 1.5 | 1.6 | 30 ^K | 52 | 1.3 | 1.4 | 1.6 | |
| Natrium ICP-MS | mg/l | 24 | 8.0 | 8.4 | 9.1 | 100 ^R | 24 | 14 | 16 | 21 | |
| Kalium ICP-MS | mg/l | 24 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 12 ^R | 24 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | |
| Järn ICP-MS | mg/l | 24 | 0.03 | 0.08 | 0.16 | 1.0 ^R | 36 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | 0.100 ^A |
| Mangan ICP-MS | mg/l | 24 | 0.005 | 0.013 | 0.029 | 0.3 ^K | 36 | <0.001 | 0.002 | 0.015 | |
| Aluminium ICP-MS | mg/l | 24 | 0.029 | 0.060 | 0.12 | | 52 | 0.010 | 0.013 | 0.017 | |
| Aluminium syralöst | mg/l | | | | | | 105 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | |
| Ammoniumkväve | µg/l | 52 | <10 | 14 | 29 | 50 ^R | 12 | <10 | <10 | <10 | |
| Nitritkväve | µg/l | 52 | <1 | 1 | 2 | 5 ^K | 12 | <1 | <1 | <1 | 30 ^A |
| Nitratkväve IC | µg/l | 52 | 110 | 250 | 320 | 5000 ^K | 12 | 140 | 270 | 330 | |
| Kväve totalt | µg/l | 12 | 380 | 480 | 580 | | | | | | |
| Fosfatfosfor | µg/l | 12 | <5 | <5 | <5 | 50 ^R | 12 | <5 | <5 | <5 | |
| Fosfor totalt | µg/l | 12 | 5 | 8 | 11 | | 12 | <5 | <5 | <5 | |
| Bromat | µg/l | 4 | <3 | <3 | <3 | | 4 | <3 | <3 | <3 | |
| Fluorid IC | mg/l | 12 | <0.1 | 0.1 | 0.1 | 1.3 ^G | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| Klorid IC | mg/l | 52 | 9 | 11 | 12 | 100 ^G | 52 | 9 | 12 | 13 | |
| Sulfat IC | mg/l | 52 | 7 | 7 | 8 | 100 ^G | 52 | 18 | 22 | 27 | |
| Antimon ICP-MS | µg/l | 24 | <0.10 | <0.10 | 0.10 | 10 ^G | 24 | <0.10 | <0.10 | <0.10 | |
| Arsenik ICP-MS | µg/l | 24 | 0.19 | 0.22 | 0.26 | 10 ^G | 24 | 0.11 | 0.15 | 0.21 | |
| Barium ICP-MS | µg/l | 24 | 7.4 | 9.9 | 10 | 1000 ^G | 24 | 8.6 | 9.6 | 10 | |
| Bly ICP-MS | µg/l | 24 | 0.09 | 0.15 | 0.18 | 10 ^G | 24 | <0.01 | 0.02 | 0.03 | |
| Bor ICP-MS | µg/l | 24 | 6 | 8 | 9 | 1000 ^R | 24 | 7 | 8 | 9 | |
| Kadmium ICP-MS | µg/l | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 ^R | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| Kobolt ICP-MS | µg/l | 24 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | | 24 | <0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| Koppar ICP-MS | µg/l | 24 | 1.0 | 1.1 | 1.3 | 50 ^K | 24 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | |
| Krom ICP-MS | µg/l | 24 | <0.1 | 0.1 | 0.2 | 10 ^R | 24 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | |
| Kvicksilver ICP-MS | µg/l | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.1 ^K | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | |
| Molybden ICP-MS | µg/l | 24 | 0.18 | 0.24 | 0.27 | | 24 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|-----------|-----|--------|--------|--------|----------------------|-----|--------|--------|--------|
| Nickel ICP-MS | µg/l | 24 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 10 ^K | 24 | 0.2 | 0.3 | 0.4 |
| Selen ICP-MS | µg/l | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | 10 ^G | 24 | <1.0 | <1.0 | <1.0 |
| Silver ICP-MS | µg/l | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | 10 ^G | 4 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| Uran ICP-MS | µg/l | 24 | 0.08 | 0.10 | 0.12 | | 24 | <0.01 | 0.02 | 0.02 |
| Vanadin ICP-MS | µg/l | 24 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | | 24 | <0.1 | <0.1 | 0.2 |
| Vismut ICP-MS | µg/l | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | 24 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Zink ICP-MS | µg/l | 24 | <1 | 1 | 2 | 1000 ^G | 24 | <1 | 1 | 2 |
| Cyanid total | mg/l | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | 0.050 ^G | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Bensen | µg/l | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | | 4 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Benso(a)pyren | µg/l | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | | 4 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| Benso(b+k)fluoranten | µg/l | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Benso(ghi)perylene | µg/l | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| Indeno(1,2,3-cd)pyren | µg/l | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | | 4 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| PAH summa (4st) | µg/l | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 | 0.2 ^G | 4 | <0.02 | <0.02 | <0.02 |
| Bekämpningsmedel | | 4 | neg | neg | neg | påvisad ^G | 4 | neg | neg | neg |
| GC, totalkonc/IS | µg/l | 12 | <0.5 | <0.5 | 0.5 | | 12 | <0.5 | 1.2 | 2.2 |
| AOX | µg/l | 4 | 20 | 40 | 60 | | 12 | 50 | 95 | 380 |
| Diklor(1,2)etan | µg/l | 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | | 4 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| Trikloretan | µg/l | 4 | <1 | <1 | <1 | | 4 | <1 | <1 | <1 |
| Tetrakloretan | µg/l | 4 | <1 | <1 | <1 | | 4 | <1 | <1 | <1 |
| Kloretan summa (2st) | µg/l | 4 | <1 | <1 | <1 | | 4 | <1 | <1 | <1 |
| Triklormetan | µg/l | | | | | | 4 | 2.2 | 6.0 | 13 |
| Bromdiklormetan | µg/l | | | | | | 4 | 1.5 | 3.5 | 6.5 |
| Dibromklormetan | µg/l | | | | | | 4 | <1 | 1.8 | 2.8 |
| Tribrommetan | µg/l | | | | | | 4 | <1 | <1 | <1 |
| Trihalometaner summa (4st) | µg/l | | | | | | 4 | 3.7 | 12 | 22 |
| Klor totalt | mg/l | | | | | | 157 | 0.10 | 0.14 | 0.27 |
| Odlingsbara mikroorganismer 22°C 3d | CFU/ml | | | | | | 157 | <1 | <1 | 2 |
| Långsamväxande bakterier 22°C 7d | CFU/ml | | | | | | 156 | <1 | <1 | 5 |
| Koliformer 35°C MPN | ant/100ml | 157 | <1 | 15 | 1400 | 7000 | 56 | <1 | <1 | <1 |
| Escherichia coli 35°C MPN | ant/100ml | 157 | <1 | <1 | 7 | 500 ^R | 56 | <1 | <1 | <1 |
| Intestinala enterokocker 35°C MF | CFU/100ml | 12 | <1 | <1 | 4 | 1000 ^R | 12 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| Salmonella | /l | 4 | neg | neg | neg | påvisad ^R | 4 | neg | neg | neg |
| Clostridium perfringens (pres) MF | CFU/100ml | 156 | <1 | 2 | 12 | | 156 | <0.1 | <1 | <1 |
| Jästsvamp MF | CFU/100ml | | | | | | 24 | <0.2 | <0.6 | <1 |
| Mögelsvamp MF | CFU/100ml | | | | | | 24 | <2 | <6 | <10 |
| Mikrosvamp (jäst+mögel) MF | CFU/100ml | | | | | | 24 | <2 | <7 | <11 |
| Aktinomyceter MF | CFU/100ml | | | | | | 24 | <0.2 | <0.6 | <1 |
| Giardia | /10l | 6 | <1 | <1 | <1 | | | | | |
| Cryptosporidium | /10l | 6 | <1 | <1 | <1 | | | | | |
| Kolifager somatiska | PFU/100ml | 52 | <1 | <2 | 8 | | | | | |

< tecknet betyder "mindre än"

Råvatten: Rikt- och gränsvärden enligt Göteborg Kretslopp och vattens egenkontrollprogram (nationella krav saknas): R=riktvärde G=gränsvärde
 Dricksvatten: Gränsvärden enligt "Dricksvattenföreskriften" (SLVFS 2001:30): A=gränsvärde tjänligt med anmärkning O=gränsvärde otjänligt