

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR RÅDASJÖN, MÖLNDALS KOMMUN

(Beslutade av länsstyrelsen 1996-06-25)

§ 1

Hantering och lagring av petroleumprodukter

Hantering och lagring av petroleumprodukter får inte ske på sådant sätt att det finns risk för att Rådasjön, dess tillflöden eller grundvattnet förorenas.

För hantering i övrigt skall iakttas vad som gäller enligt lag (1985:426) om kemiska produkter och SNV:s föreskrifter om brandfarliga vätskor.

Hantering och lagring av mer än 200 l petroleumprodukter skall anmälas till den kommunala tillsynsmyndigheten. Anmälan krävs dock inte för påfyllning av oljetank för uppvärmning av enskilda fastigheter.

För nyanläggning gäller att förvaringstankar, stationära förbränningsmotorer etc skall vara utrustade eller placerade så, att hela den lagrade volymen vid läckage förhindras att tränga ner i marken eller avrinna till Rådasjön eller dess tillflöden.

För befintliga anläggningar gäller att tillsynsintervallen skall halveras.

§ 2

Hantering och lagring av gödsel och bekämpningsmedel m m inom jordbruket

Hantering och lagring av urin, ensilage, handelsgödsel, stallgödsel, andra organiska gödselmedel och bekämpningsmedel får inte förekomma utan medgivande av den kommunala tillsynsmyndigheten.

Normal användning av bekämpningsmedel klass 3 får dock ske på tomtmark.

§ 3

Upplag samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel inom skogsbruket

Permanent upplag av bark eller timmer samt hantering och lagring av bekämpningsmedel och träskyddsmedel får inte förekomma. Tillfälliga upplag och verksamheter får förekomma endast efter medgivande av den kommunala tillsynsmyndigheten.

§ 4

Avledning av hushållspillvatten samt hantering av avfall

Infiltrationsanläggningar eller andra enskilda avloppsanläggningar för hushållspillvatten får inte anläggas utan medgivande av den kommunala tillsynsmyndigheten.

Avfall får inte deponeras inom skyddsområdet.

§ 5

Industriell verksamhet

För befintlig verksamhet gäller att hantering, lagring och användning av miljöfarliga ämnen inte får ske på sådant sätt att det föreligger risk för att Rådasjön, dess tillflöden eller grundvattnet förorenas.

Kommunen skall inspektera avloppsledningar regelbundet, så att otätheter kan upptäckas och åtgärdas.

Deponering av avfall får inte förekomma.

§ 6

Väghållning och underhåll av järnväg

Hantering och lagring av bekämpningsmedel, upplag eller tillverkning av asfalt, oljegrus eller vägsalt får inte förekomma utan medgivande av den kommunala tillsynsmyndigheten. Nödvändigt underhåll av vägar, inklusive halkbekämpning får dock utföras.

Kemisk ogräsbekämpning får ej ske utmed järnväg.

§ 7

Täktverksamhet och andra schaktningsarbeten

Sand- och grustäkt och annan täktverksamhet får inte ske till lägre nivå än 1 m över högsta naturliga grundvattennivå.

Markarbeten skall ske på sådant sätt att schaktning, återfyllnad och övrig liknande verksamhet inte orsakar risker för att yt- eller grundvatten förorenas.

Schaktning i vatten (muddring) får inte orsaka risk för förorening av ytvatten.

§ 8

Energianläggningar

Anläggningar för utvinning eller lagring av värme ur mark, yt- eller grundvatten får inte inrättas och användas utan medgivande från den kommunala tillsynsmyndigheten eller tillstånd enligt miljöskyddslagen och vattenlagen.

§ 9

Transport av farligt gods

Gator och vägar som passerar över gränsen till skyddsområdet skall vara skyltade i enlighet med anvisningar från Naturvårdsverket. Inträffade olyckshändelser skall omedelbart rapporteras genom alarmering per telefon 112.

Transport av farligt gods är förbjuden på Rådavägen och Pixbovägen. Förbudet gäller dock inte transport av eldningsolja för bostadsfastighet inom skyddsområdet.

§ 10

Fordonstvätt

Fordonstvätt får ej förekomma närmare Rådasjöns vatten än 50 m.

Fordonstvätt med användande av sk avfettningsmedel eller dylikt får endast förekomma i garage, carport eller annan plats där vattnet leds till väl fungerande reningsanläggning.

§ 11

Allmänna bestämmelser m m

Inom skyddsområdet skall allmän aktsamhet enligt 19 kap 1§ vattenlagen iakttas för att undvika att Rådasjön förorenas.

Det åligger ägare eller nyttjare av fastighet inom skyddsområdet att tillse att inträffade händelser som kan medföra risk för grundvattenförorening omedelbart anmäls till räddningstjänsten och den kommunala tillsynsmyndigheten. Vid olycka eller annan omständighet som innebär risk för förorening av yt- eller grundvatten inom skyddsområdet skall kommunens räddningstjänst, telefon 112, omedelbart larmas.

Anm: I texten har telefonnumret till räddningstjänsten ändrats till det nya gällande 112.