

Tekniska krav och anvisningar

Rörsystem

Huvuddokument Rörsystem

Dokumentet gäller för följande verksamheter:

Bostad med särskild service, Förskola, Grundskola, Gymnasieskola, Kontor, Vård och omsorgsboende

Dokumentet gäller för:

Nybyggnad, Ombyggnad



Om Tekniska krav och anvisningar (TKA)

Stadsfastighetsförvaltningen skapar miljöer där livet får ta plats genom att bygga, förvalta och utveckla fastigheter för Göteborgs Stads verksamheter. Varje dag är hundratusentals göteborgare verksamma i förvaltningens förskolor, skolor, vård- och omsorgsboenden och andra lokaler och anläggningar.

Tekniska krav och anvisningar (TKA) är stadsfastighetsförvaltningens styrande dokument för byggprojekt och uppdrag. Dokumenten riktar sig framför allt till projektörer samt byggprojekt- och uppdragsledare.

Syftet med TKA är att styra mot fastigheter vars tekniska kvalitet är optimerad utifrån nytta för hyresgäst, långsiktig förvaltning och de tre hållbarhetsdimensionerna, till lägsta möjliga livscykelkostnad.

Dokumentens skrivelser är ett resultat av förvaltningens och hyresgästernas erfarenheter och bygger på att tekniska lösningar och system ska vara effektiva att sköta ur driftsynpunkt samt ha en viss likriktning i ett mycket stort fastighetsbestånd. I TKA implementeras också krav och mål från Göteborgs Stads beslutade program och planer.

Innehåll

1. Allmänt	5
1.1 Generella bestämmelser	5
1.2 Avsteg.....	5
2. Tillgänglighet och utrymmesplanering	6
2.1 Tillgänglighet till och utformning av tekniska utrymmen	6
50. Rörssystem – generellt.....	7
50.1 System och funktioner – generellt	7
50.1.1 Dimensionerande förutsättningar - generellt.....	7
50.1.2 Systemuppbyggnad – generellt	7
50.1.3 Återbruk	8
50.2 Ledningssystem - generellt.....	9
50.3 Platsutrustning - generellt.....	10
50.3.1 Pumpar – generellt.....	10
50.3.2 Blandningskärl - generellt	10
50.3.3 Filter - generellt	10
50.3.4 Rörupphängningsdon - generellt.....	10
50.3.5 Rör genomföringar - generellt.....	11
50.3.6 Ventiler - generellt.....	11
50.3.7 Isolering av rörinstallationer - generellt.....	12
50.3.8 Apparater för styrning och övervakning – generellt.....	12
50.3.9 Flyttning, demontering, rivning - generellt.....	13
52. Tappvattensystem.....	14
52.1 System och funktioner	14
52.1.1 Dimensionerande förutsättningar	14
52.1.2 Systemuppbyggnad	16
52.2 Ledningssystem.....	18
52.2.1 Rörmaterial	18
52.2.2 Kanalisation	18
52.3 Platsutrustningar.....	19
52.3.1 Rörupphängningsdon.....	19
52.3.2 Ventiler	19
52.3.3 Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar.....	19
52.3.4 Väggvattenutkastare	19

52.3.5 Blandare.....	20
52.3.6 Brandposter	21
52.3.7 Slanghyllor	21
52.3.8 Tappventiler	21
52.3.9 Röranslutningar.....	21
53. Avloppsvattensystem	23
53.1 System och funktioner	23
53.1.1 Dimensionerande förutsättningar.....	23
53.1.2 Systemuppbyggnad	23
53.2 Ledningssystem.....	25
53.2.1 Ledningssystem spillvatten	25
53.2.2 Ledningssystem dagvatten	26
53.3 Platsutrustningar.....	28
53.3.1 Fettavskiljare.....	28
53.3.2 Brunnar, spygatter, golvrännor m. m.	28
53.3.3 Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar.....	29
53.3.5 Röranslutningar.....	31
56. Värmesystem.....	32
56.1 System och funktioner	32
56.1.1 Dimensionerande förutsättningar.....	32
56.1.2 Systemuppbyggnad	32
56.2 Ledningssystem.....	35
56.2.1 Rörmaterial	35
56.2.2 Kanalisation	35
56.3 Platsutrustningar.....	36
56.3.1 Biobränsleanläggning	36
56.3.2 Värmepumpsaggregat	36
56.3.3 Pumpar	36
56.3.4 Expansionskärl.....	36
56.3.5 Filter	36
56.3.6 Avtappnings- och luftningsanordningar.....	36
56.3.7 Shuntgrupper	37
56.3.8 Rumsmonterade värmare	37

1. Allmänt

Huvuddokumentet för ”Rörsystem – tekniska anvisningar” är uppdelat i fyra kapitel, kapitel 52 som behandlar tappvattensystem, kapitel 53 som behandlar avloppsvattensystem och kapitel 56 som behandlar värmesystem. Innan dessa tre kapitel återfinns kapitel 50 som beskriver de anvisningar som övergripande gäller för kapitel 52, 53 och 56.

Till huvuddokumentet finns ett antal relaterade dokument som komplement.

1.1 Generella bestämmelser

Utöver de tekniska krav och anvisningar som anges i TKA så ska alla projekt även följa övriga myndighetskrav.

Vid installation av produkter ska fabrikanter monteringsanvisningar följas.

1.2 Avsteg

I projekt kan behov av att göra avsteg från ett krav eller en anvisning i detta dokument uppstå. Inga avsteg från TKA Rör får göras utan att de skriftligen har dokumenterats och motiverats på särskild blankett. Det planerade avsteget ska godkännas av teknisk sakkunnig vid stadsfastigheter innan utförandet.

2. Tillgänglighet och utrymmesplanering

2.1 Tillgänglighet till och utformning av tekniska utrymmen

Exempel på tekniska utrymmen är undercentraler och fläktrum.

Tekniska utrymmen ska utformas för att möjliggöra god service och tillgänglighet.

Handboken "Bra arbetsmiljö för montörer och driftspersonal", utgiven av VVS-företagen, ska användas.

I dolda utrymmen, till exempel undertak, ska installationerna samordnas så att utrymme för montage och service kan utföras.

Tillträdesvägar till tekniska utrymmen via spiraltrappor (invändiga eller utvändiga) ska undvikas.

I tekniska utrymmen ska inte installationer som verksamheten har drift- och skötselansvar för (till exempel centraldammsugaranläggningar) placeras.

Undercentral ska placeras i entréplan med åtkomst direkt utifrån. Vid avstegsansökningar för placering av teknikrum under marknivå ska en riskanalys utifrån skyfall alltid utföras innan avsteg kan sökas.

Tillgång till tekniska utrymmen ska förbehållas förvaltningspersonal.

Landgångar på tak ska anordnas för tillsyn, service och byte av komponenter.

För servicepunkter och besiktningsskyldig utrustning som nås utifrån yttertak ska tillträde via takluckor anordnas.

50. Rörsystem – generellt

50.1 System och funktioner – generellt

Installationer utförs och placeras i enlighet med branschreglerna för "Säker Vatteninstallation" <http://www.sakervatten.se> samt i enlighet med GVK:s branschregler "Säkra Våtrum" <http://www.gvk.se>.

Följande avsteg från "Säker Vatteninstallation" godkänns generellt av stadsfastighetsförvaltningen och behöver inte dokumenteras:

- Fördelare för kallvatten och varmvatten får placeras ovan demonterbart undertak utan krav på vattentätt golv med uppvik, i rum som anses vara under daglig uppsikt såsom korridorer, undervisningsrum, allrum och dylikt.
- Undantag som finns redovisat i Branschregler Säker Vatten avseende krav på placering av fogar på tappvattenledningar gäller även för utrymmen som anses vara under daglig uppsikt såsom undervisningsrum, allrum och dylikt.

50.1.1 Dimensionerande förutsättningar - generellt

Dimensionerande utomhusklimat

Vinter -16°C

Sommar +30°C

Dimensionerande inomhusklimat

Se stadsfastighetsförvaltningens TKA Energi, gäller även dimensionerande rumstemperaturer (vinter).

I projekt där avsteg för installation av komfortkyla har godkänts så ska kylanläggningen utformas med naturliga köldmedier för att klara $GWP \leq 1$.

I boenden med värmepump ska möjligheten till frikyla alltid utredas. Med frikyla avses kylbatteri i tilluften som hämtas via värmepumpens borrhål.

Korrosionsmiljö

Invändiga installationer ska hålla lägst korrosivitetsklass C2 och delar som kommer i kontakt med ouppvärmad uteluft ska lägst hålla korrosivitetsklass C4.

50.1.2 Systemuppbyggnad – generellt

Hybridsolceller

Hybridsolceller med en vätskeburen krets ska inte installeras.

Luft och partikelavskiljning

- I byggnader upp till 1000 m² BTA ska central automatisk luft- och partikelavskiljare installeras i cirkulerande system (förutom VV/VVC-system). Luft- och partikelavskiljare väljs för ”fullflöde”. Luft- och partikelavskiljare placeras vid systemens varmaste punkt. Uttag för portabel undertrycksavgasare ska också finnas.
- I byggnader över 1000 m² BTA ska central automatisk luft- och partikelavskiljare installeras i cirkulerande system (förutom VV/VVC-system). Luft- och partikelavskiljare väljs för ”fullflöde”. Luft- och partikelavskiljare placeras vid systemens varmaste punkt. Permanent undertrycksavgasare installeras i cirkulerande kalla och varma system (förutom VV/VVC-system). Undertrycksavgasare förses med partikelavskiljning och magnetitfälla.

50.1.3 Återbruk

Möjligheten till återbruk av porslin, blandare, utslagsbackar och tvättrännor ska utredas i alla ombyggnadsprojekt. Vid återbruk kan avsteg från TKA bli nödvändigt.

50.2 Ledningssystem - generellt

Rörstråk ska förläggas åtkomligt ovan undertak i korridorer eller andra allmänna utrymmen.

Vid dold förläggning av rörledningar (ovan fasta undertak och dylikt) utförs rörledningar skarvfria. Om rörledningar inte kan monteras skarvfritt ska inspektionsmöjlighet anordnas.

Förläggning av rörledningar i ouppvärmade utrymmen undviks. Beakta frysrisk.

Förläggning av rörledningar ovan apparatskåp undviks.

Sektioneringsventiler placeras i allmänna lokaler och tekniska utrymmen.

Sektioneringsventiler monteras för varje betjänat plan/schakt.

Sektioneringsventiler monteras i tillräcklig omfattning så att inte stora delar av systemet behöver stängas av vid service eller ombyggnad. Varje sektion ska gå att tappa av individuellt.

Med hänsyn till krav på potentialutjämning ska elektriskt ledande servisledningar (t.ex. fjärrvärme, tappvatten och teleserviser) om möjligt ha samma införingsställe som elservisen.

Tappvarmvatten och VVC-ledningar ska förläggas samisolerade.

Installationer på yttertak

Vid installationer på yttertak (avloppsluftare, kondensorer mm) ska placering och utformning anpassas efter solcellsanläggning för att förhindra skuggning samt lämna plats för solceller.

50.3 Platsutrustning - generellt

50.3.1 Pumpar – generellt

Avstängningsventiler ska monteras på var sida av pumpen

Elektroniskt varvtalsstyrda pumpar ska alltid användas.

Pumpar ska alltid väljas i lägst energiklass A.

Cirkulationspumpar ska utformas med kontinuerlig spänningsmatning samt vara försedda med ingång för start och stopp via extern potentialfri kontakt, samt driftindikering via intern slutande eller brytande kontakt. Funktionerna får utföras med hjälp av inbyggnadsmodul.

Pumpar i pumpgröpar och liknande ska ge larm till styr via intern slutande eller brytande kontakt. Pumpgröpar ska även vara utförda med nivåalarm i två steg. Funktionerna får utföras med prefabricerad styrutrustning.

Övriga pumpar (till exempel tryckstegringspumpar) ska ge larm till styr via intern slutande eller brytande kontakt. Funktionen får utföras med prefabricerad styrutrustning.

Huvudpump VS01-P1 förses med extern differenstryckgivare som kopplas direkt till pump. Differenstryckgivare placeras efter avstick till värmebatteri för luftbehandlingsaggregat.

Pump för kylbatteri till ventilationsaggregat i värmepumpssystem med frikyla ska dimensioneras för att även klara tryckfallet i borrhålen.

Torra pumpar monterade i media blandat med frysskyddsmedel ska vara försedda med axeltätning avsedd för sådant ändamål.

Pumpar monterade i system med kondensrisk ska vara:

- utförda i korrosivitetsklass C4
- försedda med dropplåt med dräneringsrör till golvbrunn.
- Avstängningsventiler ska monteras på båda sidor av pumpen

50.3.2 Blandningskärl - generellt

Blandningskärl för glykolblandat vatten eller motsvarande ska vara försedda med tättslutande lock. Rörgenomföringar (förskruvningar) ska tätas.

50.3.3 Filter - generellt

Filter monterade i system med kondensrisk ska vara utförda i korrosivitetsklass C4.

Automatisk luft- och partikelavskiljare monterade i system med kondensrisk ska inte isoleras utan förses med isolerad dropplåt med dräneringsrör till golvbrunn.

50.3.4 Rörupphängningsdon - generellt

Synliga klammer i verksamhets- och publika utrymmen ska vara utförda i samma beläggning/ytskikt/kulör som rör.

I skolor och förskolor ska klamningsavstånd vara halva avståndet mot AMA.

I skolor ska klammer ha fastskruvade överfall. Kravet gäller de utrymmen där elever vistas utan vuxennärvaro, exempelvis entréer, kapprum, korridorer, trapphus, WC, omklädningsrum och uppehållsrum.

Upphängningar av rör får inte göras med buntband, observera att kravet även gäller rör förlagda ovanför undertak och liknande.

50.3.5 Rör genomföringar - generellt

Tätning av rör genomföringar i bottenplatta ska alltid utföras som radontätning.

Tätning av rör genomföringar utförs med mjukfog. Väggbriktor ska undvikas.

Rörutgångar i vägg för rör i rör-system ska utföras med skruvade brickor, typ Vatable kopplingsbricka.

50.3.6 Ventiler - generellt

Allmänt om ventiler

Ventiler monterade i media blandat med frysskyddsmedel ska vara försedda med packboxar avsedda för sådant montage.

Föreskrivna ventiler ska i stängt läge hålla tätt och ingen genomströmning får ske.

Avstängningsventiler

Avstängningsventiler monterade på isolerade ledningar ska alltid föreskrivas med lång spindelhals.

Ventilspakar på avstängningsventiler monterade i system med kondensrisk ska demonteras och hängas i stripe eller dylikt i ventilhusets närhet.

Injusteringsventiler

Injusteringsventiler ska vara manuella och ej av termisk modell. Injusteringsventiler ska vara mätbara samt försedda med avtappning.

Backventiler

Backventiler och återströmningsskydd ska utföras enligt SS-EN 1717

Styrventiler

Styrventiler ska:

- Vara av typ sätesventil.
- Vara utförda för att klara temperaturer om 120°C.
- I storlek DN65 och större i flänsat utförande.
- Ingå i rörentreprenaden. Ställdon levereras av styrentreprenör.

50.3.7 Isolering av rörinstallationer - generellt

Allmänt om isolering av rörledningar

- VS-system isoleras med isoleringsnivå R5.
- KV-system isoleras med isoleringsnivå R5.
- VV-system isoleras med isoleringsnivå R6.
- VVC-system isoleras med isoleringsnivå R6.
- KB-system isoleras med R2.

Isolering av rörledningar

Isolering av rörledning utförs normalt med rörskaal med komfortyttskikt enligt RBA.14.

Varmvatten och VVC-ledningar ska samisoleras.

Isolering av rörledningar i system med kondensrisk utförs med diffusionstät isolering enligt RBA.14 och RDB.6 alternativt enligt RBB.111.

Rörledningar av typen rör-i-rör som är ingjutna i bottenplatta eller bjälklag ska isoleras.

Isolering av rörkomponenter

Komponenter i rörsystem ska överisoleras enligt RBC.2 eller RDC.2. Överisolering ska vara lätt demonterbar. Exempel på komponenter i system med kondensrisk som ska överisoleras är ventiler, avtappningar, termometrar och dylikt.

Ytbeklädnad på termisk isolering på rörledning

Synligt förlagda rörledningar i publika utrymmen utförda med rörskaal ska förses med vit (NCS 0502-Y) plastplåt enligt RCB.41.

50.3.8 Apparater för styrning och övervakning – generellt

Allmänt om apparater för styrning och övervakning

Införingslängd på dykrör/skyddsrör för termometrar och givares känselkroppar anpassas till aktuell rördimension. Rörledningens dimension anpassas så att dykrör/skyddsrör inte påverkar vätskeflödet. Längd på rörmuff samt isolertjocklek anpassas så att vätsketemperaturen mäts i rörets centrum. Isoleringens tjocklek ska vara intakt. Givare får max sticka ut 50 mm utanför rör/isolering.


Allmänt om mätare

Beträffande antal, typ och prestanda för mätare, se ”Principer för energi- och volymmätning”.

Mätare för temperatur

Termometrar monteras enligt figur 1.

Figur 1. Monteringsanvisningar för termometrar.



Tabell 1. Temperaturskalor för termometrar

Media	Termometerskala
KV	-30 till +50°C
VV, VVC	0 till +80°C
KB	-30 till +50°C
VS	0 till +120°C
VP	0 till +120°C

50.3.9 Flyttning, demontering, rivning - generellt

Pumpar, värmeväxlare, rör och dylikt med tillhörande komponenter som saknar funktion efter ombyggnad ska rivas i sin helhet och bortforslas från objektet för sortering, till exempel metall, plast, asbest och så vidare med föreskriven hantering.

Vid ombyggnad ska all rörisolering med förekomst av asbest saneras i sin helhet i de utrymmen aktuell ombyggnad berör.

52. Tappvattensystem

52.1 System och funktioner

52.1.1 Dimensionerande förutsättningar

Tabell 2. Dimensionerande temperaturer.

Media	Temperaturer
KV	+8 till 18°C ¹⁾
VV	+55°C
VVC	+50°C

¹⁾ Den högre temperaturen gäller vid dimensionering av nödkyla.

Tabell 3. Dimensionerande beräkningstryck.

Media	Beräkningstryck
KV, VV, VVC	1 MPa (10 bar)
VVC	+50°C

Anslutning till yttre försörjningssystem

Tappkallvatten ansluts till kommunens vattenledningsnät.

Tillgängliga tryck och flöden i anslutningspunkt kontrolleras med den kommunala tappvattenleverantören och vid behov installeras tryckstegringsanordning eller tryckreduceringsanordning.

Inkommande kallvattenledning förses med återströmningsskydd enligt SS-EN1717.

Montering av konsol för vattenmätare utförs i samråd med Kretslopp och vatten.

Rörentreprenör (RE) avropar tappvattenmätare från Kretslopp och vatten. Se princip enligt figur 2.


Skållningsskydd

Skållningsskydd ska installeras för samtliga verksamheter och utföras som en 3-vägs elektronisk blandningsventil. Skållningsskydd i fjärrvärmesystem utformas med ett läckflöde på max 0,02% av kvs-värdet.

Verksamheter utan dygnet runt drift

För avstängning av kallvatten installeras vridande avstängningsventil (ej magnetventil) med ställdon för on/off funktion, exempelvis BELIMO typ R2xxPW-x med ställdon SR24A-MOD eller likvärdigt. Ställdonet ska ha 24V matning. Avstängningsventil ska vara stängd vid pålarmad byggnad. Avstängningsventil monteras efter vattenmätare. Beakta placering av avstängningsventil så att försörjning av kallvatten till eventuell nödkyla för kylmaskiner, brandpostsystem eller liknande inte bryts då avstängningsventil är stängd. Blödningsledning (by-pass) över avstängningsventil anordnas. Blödningsledning utförs med DN10 samt strypventil i samma dimension och injusteras till 10 l/h. Se princip enligt figur 2. Samtliga ventiler skall vara avsedda för tappvatten.


Figur 2. Princip inkommande KV.



Förberedelse saneringsutrustning inkommande KV

Inkommande kallvatten i vård- och omsorgsboenden (VoB) ska förberedas för framtida inkoppling av saneringsutrustning. Utförandet ska vara likt figur 3. En fysisk yta för placering av saneringsutrustning ska även finnas i anslutning till inkommande kallvatten.

Figur 3. Princip inkommande KV VoB.



52.1.2 Systemuppbyggnad

Allmänt

Tappvattensystemet och ingående komponenter ska utformas blyfria enligt nivå som accepteras i Byggvarubedömningen.

Installationer för tappvarmvatten ska vara utformade så att varje anslutet tappställe kan få rätt tempererat tappvarmvatten när högst 3 liter vatten tappats ut, men dock efter högst 30 sekunder.

Tillväxt av legionella i tappvattensystem ska förhindras. VVC-temperaturen får inte understiga +50°C i någon del av systemet.

I boende (Vob och BmSS) så ska det finnas en temperaturgivare kopplad till styr vid varje vändpunkt på VVC-slingan. I skolor och förskolor ska det finnas en temperaturgivare vid vändpunkten för den längsta VVC-slingan. Placering av givare ska framgå på planritning och principschema.

VV/VVC-system förses med injusteringsventiler ej termiska ventiler.

Handdukstorkar får inte anslutas till VV/VVC-systemet.

För att undvika stående vatten får ”blindtarmar” (proppningar) inte förekomma.

I de fall brandposter installeras ska separat ledningssystem så kallat brandpostsystem installeras. Beakta krav på återströmning enligt SS-EN1717.

Kallvatten till dragskåp ska förses med återströmningsskydd enligt SS-EN1717, skyddsklass på återströmningsskyddet bestäms av vilka medier det kommer att vara i dragskåpet.

Ledningsdimensioner och utrustning ska projekteras så att ”slag” i rör undviks.

Ögon- och nödduschar ska förses med tempererat vatten samt backventiler på kall- och varmvatten.


Väggvattenposter ska vara försedd med kallvatten och placeras med ett sådant avstånd att 25-metersslangar kan användas.

Vård- och omsorgsboende (VoB, tidigare äldreboende)

För att minimera legionellatillväxt ska duschanordning och blandare inom boendelägenheter utföras i enlighet med figur 4.

Ledningar för KV och VV inom boendelägenheter ska utföras med dold förläggning.

Figur 4. Princip och material för duschanordning och blandare i VoB.



Bostad med särskild service (BmSS)

I BmSS ska termostadblandare FM Mattsson typ 9000E Antibactus föreskrivas i boendelägenheter.

Kallvatten

Vid större tappvattenanvändning ska parallellkopplade vattenmätare eftersträvas för ökad mät noggrannhet. Storlek och antal kontrolleras med Kretslopp & Vatten.

52.2 Ledningssystem

52.2.1 Rörmaterial

Rörledningar i distributionssystem och huvudstråk för KV-, VV- och VVC-system utförs av formstyva plaströr (PEX-rör eller likvärdigt).

Inom teknikrum så ska rörledningar i KV-, VV- och VVC-system utföras av kopparrör.

På fastighet med flera byggnader ska VV och VVC förläggas i kulvert från undercentral till ”sekundär” byggnad. Kulvertledning för VV och VVC utförs av PEX-kulvert, typ Uponor Ecoflex eller likvärdig.

Kulvertledning för KV utförs av slang typ PEM eller likvärdigt.

Synlig förläggning av kopplings- och fördelningsledningar inom WC, RWC, dusch, kök, städ, omklädningsutrymmen och dykligt utförs av förkromade kopparrör. Rörklammer utförs av förkromad plast. Klammings avstånd 500 mm.

Beakta brandcellsgenomföringar vid plaströr.

52.2.2 Kanalisation

Ouppvärmda ÅV-rum ska inte förses med installation för kallvatten utan ska försörjas från väggvattenpost placerad på uppvärmd byggnad.

Slang och slanghylla ska monteras i ÅV-hus. Slanglängden ska anpassas för att möjliggöra anslutning till vattenutkastare på fasadliv.

I undantagsfall placeras rum för återvinning i huvudbyggnaden och ska då förses med tappventil (KV), slang och slanghylla samt golvbrunn.

Föravstängningsventiler (minikulventiler) utan vred monteras till alla sanitära apparater, tappventiler, blandare, kaffemaskiner med mera.

Föravstängningar får inte vara inbyggda i blandare eller ventiler.

Städutrymme ska inte förses med hinktömmare.

BmSS

I BmSS ska tappvatten gå att stänga av utanför lägenheten via fördelare ovan undertak i korridor i samma våningsplan direkt utanför lägenhet.

Ledningar för KV och VV inom boendelägenheter ska utföras med dold förläggning.

Storkök

Anslutningsledningar för KV och VV inom storkök ska utföras med dold förläggning.

Anslutning av KV och VV till storköksutrustning får dras i golv till installationsvägg. Dock ska inga genomföringar utföras genom golv. Om vatten till köksutrustning dras i golv ska fördelarskåp med separata, uppmärkta avstängningar för respektive maskin förläggas i vägg utan våtrumskrav, exempelvis omklädningsrum eller arbetsrum.

52.3 Platsutrustningar

52.3.1 Rörupphängningsdon

Klammer på synliga tappvattenledningar (dy 12-22 mm) ska utföras av förkromade plastklammer.

52.3.2 Ventiler

Temperaturstyrda VVC-ventiler får inte förekomma.

52.3.3 Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar

Tvättställ

Se tillämplig text under kapitel 53.

Diskbänkar och diskådor

Se tillämplig text under kapitel 53.

Tvättmaskin

Utförs med tappventil med ratt.

Vid förberedelse för framtida installation av tvättmaskin ska kallvattenledningen alltid förses med en separat avstängningsventil i början av kopplingsledningen så att ledningen kan stå tom tills tvättmaskinen kopplas in.

52.3.4 Väggvattenutkastare

Väggvattenutkastare ska förses med återströmningsskydd enligt SS-EN 1717.

Väggvattenutkastare och slang ska vara försedda med snabbkoppling.

Väggvattenutkastare monteras 900 mm över färdig mark.

Placering och antal väggvattenutkastare stäms av med verksamheten och markkonsult.

Väggvattenutkastare ska alltid vara försedd med avtängningsventil på insidan av fasad.

Om väggvattenutkastare ansluts till vattenmatning i ett rum som elever, boende eller allmänheten har tillgång till bör anslutningen vara dold i ett VUK-skåp. I övriga utrymen är det okej med synlig dragning förutsatt att avstämning med arkitekt har skett.

52.3.5 Blandare

Generellt om tvättställs- och diskbänksblandare

Blandare i tvättställ och i diskbänkar ska:

- Vara av ettgrepps-typ.
- Utföras som blyfria där ej annat anges. ”Blyfritt” är enligt nivå som accepteras enligt Byggvarubedömningen.
- Vara försedd med så kallad kallstart.
- Ha sparflödesfunktion (gäller inte storkök).

Beträffande injustering av flöde och temperaturer för blandare, se YHC.521.

Tvättställsblandare

I skolor utförs tvättställsblandare i RWC som nyttjas av elever som sensorblandare likt övriga tvättställsblandare i skolor, se rubrik nedan. I övriga lokaler föreskrivs tvättställsblandare i RWC med förlängd spak.

Grundskolor och gymnasieskolor

Blandare för tvättställ och tvättrännor som nyttjas av elever utförs som sensorblandare med nätdrift (ej batteri) och ska vara försedd med begränsning av spoltid. Sensorblandare ska levereras komplett med transformator, skarvkabel och förgreningskontakt. Montage och leverans av sensorblandare till och med transformator ingår i rörentreprenaden. Elentreprenör spänningsmatar transformator och monterar tomrör mellan undertak och anslutningspunkt under tvättställ för blandare.

Gäller inte personalutrymmen eller storkök.

Vård- och omsorgsboende

Tvättställsblandare i boenderum föreskrivs med förlängd spak.

Diskbänksblandare

Diskbänksblandare ska låsas så att pipar inte når utanför disklådor och diskbänkar.

Diskbänksblandare ska förses med stabiliseringsstag.

Duschblandare

Duschar utförs med termostatblandare.

I personalutrymme ska duschblandare förses med handdusch på väggstång.

Duschblandare och duschanordning i RWC monteras på 800mm.

Grundskolor och gymnasieskolor

Duschutrymme avsett för elever förses med självstängande duschpanel med termostatblandare. Duschpanel med front av rostfri stålplåt. Minst en duschpanel per duschutrymme förses med handdusch.

Vård- och omsorgsboende

För produkter till dusch i vård- och omsorgsboende, se figur 4.

52.3.6 Brandposter

Brandposter av automatisk typ ska ej föreskrivas.

Brandposter ska förses med lätt åtkomlig avstängningsventil i brandpostsåp.

Brandposter ska förses med formstabil slang.

Brandposters låsanordning ska normalt utföras utan täckglas.

Grundskolor och gymnasieskolor

Brandposters låsanordning ska utföras med täckglas.

52.3.7 Slanghyllor

Slanghylla ska utrustas med 10 meter slang, DN15. Slang förses med avstängbart strålmunstycke och slanganslutning.

52.3.8 Tappventiler

I duschutrymme med fler än en duschplats installeras tappventil (KV) med slanganslutning och lös nyckel för spolmöjlighet av golv.

52.3.9 Röranslutningar

Skötbord

Höj- och sänkbara skötbord ansluts med flexibla slangar.

Storkök

För anslutningar och montage av VVS produkter i storkök ska alltid storköks uppställningsritning beaktas. På rörritning bygghandling ska följande text framgå: "För montage av VVS produkter inom storkök, se storköks uppställningsritning".

Diskbänkar ska förses med ettgreppsblandare.

Blandare utförs utan flödesbegränsning.

Blandare i storkök:

- Placerade på vägg eller stativ ska vara så utformade att pipen på blandararmen monteras 300 mm över diskbänkens överkant.
- Ska ha cirka 350-500 mm långa blandararmar för att nå centrum på disklådor.
- Med handdusch monteras på vägg.
- Placerad över avspolningsbänk före diskmaskin ska monteras så att blandararmen ej kommer i beröring med diskkorg som innehåller diskgoods.
- Placerad bredvid spis förses med dubbelledad utkastarm som i utfällt läge slutar 300 mm ovan överkant på spis.

Handdusch före diskmaskin/grovdiskmaskin ska:

- Vara av typ förspolningsanordning KWC Gastro eller likvärdig (Detta avser endast förspolningsanordningen, blandare ska installeras av BVB godkänd modell).

-
- Monteras på vägg eller stativ.

Lågtryckstvätt (placerad på vägg) ska anslutas till tvågreppsblandare.

53. Avloppsvattensystem

53.1 System och funktioner

53.1.1 Dimensionerande förutsättningar

Beträffande ledningar i mark, se ”Huvuddokument Mark- och utemiljö”.

Tabell 4. Dimensionerande beräkningstryck och temperatur.

Media	Beräkningstryck	Temp
S allmänt	0,2 MPa (2 bar)	
S storkök (från kokgrytor till fettavskiljare)	0,2 MPa (2 bar)	+110°C
S storkök (övrigt)	0,2 MPa (2 bar)	+80°C
D	0,2 MPa (2 bar)	

Anslutning till yttre försörjningssystem


Spillvatten ansluts till kommunens spillvattenledning.

53.1.2 Systemuppbyggnad

Spillvatten avleds i första hand med självfall till anslutningspunkt.

Spillvattenledning(ar) förses med gastät backventil(er) dels för att skydda byggnader mot översvämning, dels för att förhindra lukt. Se princip på placeringar enligt figur 5.

Figur 5. Princip spillvattensystem.



Dimensionering av anslutna spillvattenledningar till fettavskiljaren ska utföras med förhållandet $L1 < L2$ samt $L3 < L4$.

Spillvatten från storkök separeras alltid från övrigt spillvatten oavsett typ av storkök.

Spillvatten från storkök sammankopplas med övrigt spillvatten nära tomtgräns.

Se även ”Principer för fettavskiljare och spillvattensystem från storkök”.

53.2 Ledningssystem

Vid sättningskänslig mark ska övergång till markförlagd ledning vid husliv utföras med sättningsupptagande anordning. Gäller framförallt när byggnad har pålad grund.

Ledningar under pålad platta ska utföras med pendel och svep av rostfritt syrafast stål.

53.2.1 Ledningssystem spillvatten

Rörmaterial spillvatten

Spillvattenledningar utförs i första hand av tjockväggiga ljudabsorberande plaströr.

Spillvattenledningar ska inte utföras i gjutjärn.

Spillvattenledningar inom storkök som betjänar kokgrytor utförs med rör av rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301) från kokgrytor till husliv. Spillvattenledningar mellan storkök och fettavskiljare i mark utförs med rostfritt syrafast stål SS 2348 (EN 1.4404).

Gummipackningar i rörsystemet utförs av EPDM. Se även 'Principer för fettavskiljare och spillvattensystem från storkök'.

Kanalisation spillvatten

Spillvattenledningar från anslutna komponenter (tvättställ, diskbänkar, utslagsbackar m.m.) ska ha fast anslutning till spillvattensystemet.

Minsta dimension på spillvatten i bottenplatta och bjälklag ska vara 75.

Spilltratt med inbyggt vattenlås installeras för kondensslang från torkskåp, Spilltratt Falu 71700 (RSK 8082375) eller likvärdig.

Spillvattenledningar på eller vid golv ska inte placeras så att risk för personskada eller rörskala kan uppstå.

Samtliga spillvattenluftare ska avslutas ovan yttertak.

Beträffande kanalisation för spillvattenledningar från storkök och luftarledningar från fettavskiljare se 'Principer för fettavskiljare och spillvattensystem från storkök'.

Vid övergång från vertikal till horisontell spillvattenledning får inte kort 90-graders böj användas. Använd antingen lång 90-graders böj, alternativt två 45-graders böjar i serie.

Fall på horisontella spillvattenledningar ska vara minst 10 ‰.

Brunnar, spygatter och golvrännor

Följande utrymmen ska förses med golvbrunn:

- Vid nöddusch.
- Vid rullstolstvätt. Brunn med sandfång.
- Tekniska utrymmen (i fläktrum placeras golvbrunn 200 mm utanför luftbehandlingsaggregatets frontlucka).
- Städcentral.

Bastu ska förses med spygatt. Ledning från spygatt ansluts till golvbrunn med vattenlås.

Storkök

Samtliga golvbrunnar i storkök ska måttsättas med koordinater (x och y) för exakt utsättning på plats.

Storkök förses med spärrbrunnar endast mot andra verksamheter (till exempel matsal, korridor och dylikt) i syfte att skydda mot vattenskador. Spärrbrunnar ska till exempel inte monteras vid kylrum, frysrum, diskrum, kontor, förråd och dylikt inom storköket.

Spilltratt med vattenlås installeras för tövattenledningar från kyl- och frysrum, se principdetaljer i "Huvuddokument kylsystem".

Rensanordning för rörledning

Vertikala spillvattenledningar förses med rensanordningar vid övergång mellan stående och liggande samlingsledning. Rensanordning monteras på en höjd av 500-750 mm över färdigt golv.

Backventiler i spillvattenledningar

- Backventiler ska vara gastäta (d.v.s. backventiler ska både förhindra flöde i fel riktning samt luktvandring av till exempel svavelväte från fettavskiljare).
- Backventil ska vara rens-, inspekter- och uttagbar.
- Backventil ska vara enkel att spola ren.
- Backventilen ska gå att lyfta upp till markytan via servicebrunn, fabrikat Wapro typ Wastop Access eller likvärdig.

53.2.2 Ledningssystem dagvatten

Dagvattenledningar förläggs utvändigt.

Fördröjningsmagasin för dagvatten

Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) ska eftersträvas. Där fördröjningsmagasin för dagvatten krävs, ska dessa utformas med rörmagasin. Rörmagasin utförs med slitsade rör för att tillgodose kravet på LOD, där det är möjligt. Grundvattennivåer ska kontrolleras vid utformning av fördröjningsmagasin. Där grundvattennivån normalt är lägre än magasinets botten ska slitsade rör användas. Där grundvattennivån normalt är högre än magasinets botten ska oslitsade rör användas, och lyftkraften i rörmagasinet beaktas.


Fördröjningsmagasin dimensioneras för motsvarande volym av minst 10 mm nederbörd på den anslutna arean.

Magasin med makadam eller markkassetter ska inte installeras.

Rörmagasinet utformas med nedstignings- och inspektionsbrunnar så att fullständig åtkomst för rengöring av magasinet tillgodoses.

Utgående ledning från magasinet utformas med flödesbegränsning och breddavlopp.

Figur 6. Principsektion fördröjningsmagasin för dagvatten.



53.3 Platsutrustningar

53.3.1 Fettavskiljare

Se separat dokument 'Principer för fettavskiljare och spillvattensystem från storkök'.

53.3.2 Brunnar, spygatter, golvrännor m. m.

Golvbrunnar

Golvbrunnar utförs normalt av plast. I tvättstugor ska golvbrunnar utföras av rostfritt stål.

Golvbrunnar förses med sil och vattenlås.

Golvbrunnar ska förses med sil av rostfritt stål.

Golvbrunnar i skötrum, tekniska utrymmen, städ, soprum, vid nödduschar, i torkrum samt i personalduschar förses med luktlås.

Förskolor

Golvbrunnar för stöveltvätt ska vara utförda av rostfritt stål och vara kompletta med sandfång.

Boende

Golvbrunnar för rullstolstvätt ska vara utförda med sandfång.

Storkök

Samtliga golvbrunnar i storkök ska måttsättas med koordinater (x och y) för exakt utsättning på plats.

Samtliga golvbrunnar, golvropar, golvrännor och spärrbrunnar i storkök ska vara utförda av rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301) och vara kompletta med silkorg utförda av rostfritt stål SS 2333 (EN 1.4301). Galler ska vara av typen rutgaller och utföras i belastningsklass L15.

Golvbrunnar ska minst utföras 300x300 mm och förses med löstagbart rostfritt galler.

Galler ska levereras i delat utförande om gallret väger mer än 5 kilo.

En lyftkrok för upplyftning av galler och vattenlås ska levereras. Placeras i samråd med verksamhet.

Storlek och djup på golvbrunnar anpassas till berörd utrustning, till exempel en kokgrytas litervolym och dylikt.

Golvbrunnar ska:

- Utföras med tredelat galler vid större bred än 600 mm. Varje galler får väga max 5 kg.
- Förses med silkorg (placeras i mitten av golvgruppen för att underlätta rengöring).
- Ha tillräckligt fall mot silkorg.
- Förses med förstärkt bottenplåt.
- Utföras med tråg med minsta djup 200 mm till kokgrytor på mer än 150 liter, för att inte vattnet ska stänka upp på personalen.

Spärrbrunnar

Spärrbrunnars längd ska vara längre än bredden på öppningen den ska skydda.

Spärrbrunnar ska förses med delbart och löstagbart galler. Gallerdelningen ska inte vara över silkorgen.

Rum för återvinning, ÅV-hus

Rum för återvinning ska anordnas som en separat byggnad på fastigheten, ett ÅV-hus.

ÅV-hus utformas utan tappkallvatten och utan golvbrunn. Golvfall mot dörr anordnas (stäm av med bygg).

I undantagsfall placeras rum för återvinning i huvudbyggnaden och ska då förses med golvbrunn.

53.3.3 Sanitetsenheter och sanitetsutrustningar

Allmänt om sanitetsenheter och sanitetsutrustningar

Sanitetsporcelain ska vara av vanligt förekommande fabrikat i normalstandard och i vit kulör.

Klosetter

Klosetter ska:

- Utföras med enkelspolning (spolvolym 6 l).
- Sits ska vara av lätt avtagbar modell för att underlätta städning.
- Fast kallvattenanslutning, ej flexibel anslutningsslang.
- Vara utförd Rimfree eller likvärdigt.
- Alltid fogas (samordnas med BE). Klosetter får aldrig limmas på plastmatta.

Klosetter i RWC ska normalt utföras med stödhandtag fästa i klosetten. Beakta behov av undantag i förskola om vägghängd klosett ska förses med dubbelsits.

Förskolor

Klosetter ska enligt kravställning från verksamheten vara av vägghängd typ (för ökad städbarhet). Vägghängda klosetter ska ha synlig spolcistern och monteras på höjd enligt AMA PUE 12/1.

Vid ombyggnationer i förskolor där golvstående klosetter finns sedan tidigare ska detta behållas istället för att byta till vägghängda klosetter.

I förskolor ska det installeras en toalett per avdelning av låg barnmodell (golvstående).

Toaletter i normalhöjd ska förses med dubbelsits. Undantag personaltoaletter.

Skolor

Klosetter ska enligt kravställning från verksamheten vara av vägghängd typ (för ökad städbarhet). Vägghängda klosetter ska ha synlig spolcistern och monteras på höjd enligt AMA PUE 12/1.

BmSS

Samtliga klosetter utförs golvstående. I boendelägenheter utförs klosetter som förhöjd golvstående modell med förberett hål för armstöd.

Vård- och omsorgsboende

Klosetter i hygienutrymme, WC/D utförs som förhöjd golvstående modell och försedd med upp- och nedfällbara armstöd, samt tydligt avvikande kulör på sits och lock jämfört med porslinet.

I de projekt där verksamheten beslutar om höj- och sänkbara klosetter ska serviceavtal alltid ingå i projektet och tecknas av verksamheten.

Tvättställ

Tvättställ ska vara av porslin med silventil och ha avställningsyta.

Höj- och sänkbara tvättställ undviks. Installeras endast vid behov.

Tvättställ monteras så nära vägg att fog går att applicera. Fog utförs av BE.

Tvättställ i rullstols-WC i förlängd modell, monteras 800 mm över golv. Separat hylla accepteras inte.

Avlopp från tvättställ ska dras ner i vägg för ökad städbarhet och anpassas så att rullstol kan skjutas in under tvättställ.

Vård- och omsorgsboende

Tvättställ i hygienutrymme, WC/D i förlängd modell. Separat hylla accepteras inte.

Tvättrännor

Tvättrännor ska ha fast spillvattenanslutning.

Tvättrännor som inte utförs med självstängande blandare ska alltid ha breddavlopp.

Utslagsbackar

Utslagsbackar ska vara utförda av rostfritt stål och ha breddavlopp.

Utslagsbackar ska ha fast spillvattenanslutning.

Utslagsbackar i förskolor ska vara utförda med sandfång.

Teknikutrymmen förses med utslagsback och spolblandare.

Tvättmaskin

För professionella tvättmaskiner se anvisningar i TKA Vitvara. Avlopp ansluts via luddlåda till golvbrunn.

Hushållstvättmaskiner ansluts med spilltratt och fast avlopp. Vid förberedelse för framtida installation av tvättmaskin ska avlopp dras fram och proppas vid vägg (efter böj).

53.3.5 Röranslutningar

Skötbord

Skötbord förses med avloppsventil KOPE 1110 ("Ohio-ventil") på avlopp. Høj- och sänkbara skötbord ansluts med flexibel slang.

Storkök

Diskbänkar förses med bräddavlopp, vattenlås och avloppsventil KOPE 1110 ("Ohio-ventil").

Avlopp från diskbänk ska dras mot vägg bakom köksutrustning och anslutas mot golv.

Utförs för att inte passera köksutrustning/rostfria hyllor mot golv. Samordnas med storköskonsult.

Förskolor, grund- och gymnasieskolor

Diskbänkar avsedda för bearbetning av gips, färg eller dylikt ska förses med gipsavskiljare.

56. Värmesystem

56.1 System och funktioner

56.1.1 Dimensionerande förutsättningar

Alla rum med uppvärmningsbehov ska värmas.

Tabell 5. Dimensionerande temperaturer.

Media	Temperaturer
VS01* (fjärrvärme)	Se TKA Fjärrvärmesystem
VS01 (värmepump)	Se TKA Värmepumpsystem
VS01 (biobränsle)	Se TKA Biobränslesystem

* Växlat VS01 från VP01.

Tabell 6. Dimensionerande beräkningstryck.

Media	Beräkningstryck
VP01*	0,6 MPa (6 bar)
VS01	0,6 MPa (6 bar)

* Primärsystem biobränslesystem.

Vid dimensionering av rörsystem ska följande maximala tryckfall enligt tabell 8 inte överstigas.

Tabell 7. Dimensionerande tryckfall.

Temperaturdifferens	Maximala tryckfall	System
$\Delta t=10^{\circ}\text{C}$	100 Pa/m	Värmepump
$\Delta t=20^{\circ}\text{C}$	25 Pa/m	Fjärrvärme

56.1.2 Systemuppbyggnad

Allmänt om systemuppbyggnad

Byggnader ska värmas via vattenburen värme. Luftburen värme får inte förekomma.

Fjärrvärmesystem som primär energikälla

Systemuppbyggnad, ägargränser, projekteringsanvisningar, med mera, se Göteborg Energi:s "Lokala anvisningar för fjärrvärmecentralen" på <http://www.goteborgenergi.se/>.

Leverans- och montagegränser i fjärrvärmeprojekt utförs enligt TKA dokument 'Fjärrvärmesystem'.

Fjärrvärme installeras av Göteborg Energi enligt avtal FV22.

I projekt med tillfälliga lokaler (där stadsfastighetsförvaltningen hyr lokalen) installeras fjärrvärme enligt avtal FV21.

Biobränslesystem som primär energikälla

Se separat dokument 'Biobränslesystem'.

Värmepumpsystem som primär energikälla

Se separat dokument 'Värmepumpsystem'.

Sekundärsystem


Värmesystem utförs som 2-rörssystem.

Värmesystem delas upp i värmekretsar med shuntgrupper.

Uppdelning i värmekretsar beror på verksamhet, temperatursamband (till exempel uppvärmning av byggnaden och för eftervärmning av luft i luftbehandlingsaggregat), byggnader med mera. Uppdelning objektsanpassas från fall till fall.

Värmesystem (till exempelvis radiatorsystem eller eftervärmningsbatterier till luftbehandlingsaggregat) utförs med konstant flöde. System ska utföras med trevägsventil. Trevägsventil ska utföras som blandningsventil. Dimensionering av blandningsventil ska utföras så att ventilens kvs-värde ska ligga i mitten av karakteristiken vid dimensionerande flöde. Se figur 7.

Figur 7. Systemutformning värmesystem exklusive värmepumpsystem.




Värmesystem ska utföras med slutna expansionskärl.

Uppvärmning ska i första hand ske med vattenburna radiatorer.

Uppvärmning via vattenburna golvvärmesystem får inte förekomma.

Golv i kapprum, vindfång eller trivselbad bör förses med lokal golvvärme för upptorkning, ansluten till radiatorns returledning, enligt figur 8.

Figur 8. Lokal golvvärmeprincip.



Golvstående konvektor får inte förekomma på grund av försämrad städbarhet.

Fönsterapparater ska inte användas.

Elkomfortgolvvärme får inte förekomma.

Lufttridåvärmare i storköksentréer ska inte installeras.

Luftare monteras på samtliga högpunkter.

Rum för återvinning, ÅV-hus

Rum för återvinning ska anordnas som en separat byggnad på fastigheten, ett ÅV-hus.

ÅV-hus utformas ouppvämt.

I undantagsfall placeras rum för återvinning i huvudbyggnaden och ska då utformas uppvärmt till +10°C.

56.2 Ledningssystem

56.2.1 Rörmaterial

Rörledningar i värmesystem utförs med tunn- eller tjockväggiga stålrör alternativt formstyva plaströr (PEX).

Inom teknikrum (exempelvis undercentral och fläktrum) så ska rörledningar i värmesystem utföras av stålrör.

Kulvertledningar för VS utförs av stål- eller plaströrs-kulvert. Kulvertledningar över 10 meter ska utföras med Uponor Ecoflex VIP Thermo eller likvärdig.

Synliga kopplingsledningar i värmesystem utförs av elförzinkade stålrör. Synliga rörledningar får aldrig utföras i plast.

Synliga VS-rör som monteras nära synliga tappvattenledningar utförs i liknande eller samma material och/eller kulör.

Dold förläggning av värmeledningar accepteras vid s.k. rör-i-rör-system, observera att även dessa rör ska isoleras. Beakta förminskning av rördiameter i kopplingar vid så kallade plaströrsinstallationer med avseende på tryckfall. Vid rör-i-rör-system ska rör mynna ut i vägg vid radiatorkoppel (ej ur golv), beakta installationsutrymme i vägg på min 70 mm. Arkitekt ska informeras. Utgång ur vägg ska utföras med väggbockfixtur och väggplåt med styrning till c/c 40 mm.

56.2.2 Kanalisation

Shuntgrupp för luftbehandlingsaggregat ska placeras i nära anslutning till batterier. Maximal ledningslängd om 2 meter mellan shuntgrupp och batteri ska eftersträvas.

Före och efter pumpar, filter, värmeväxlare o.d. ska avstängningsventiler monteras.

Synliga oisolerade värmerör (till exempel kopplingsledningar till radiatorer) monteras ”dikt” vägg.

BmSS

I BmSS ska värmeledningar till radiatorer i boenderum gå att stänga av utanför lägenheten via fördelare ovan undertak i korridor i samma våningsplan direkt utanför lägenhet.

Värmeledningar till radiatorer i boendelägenheter i BmSS ska utföras med dold förläggning.

Storkök

Värmeledningar till radiatorer i storkök utförs med dold förläggning. I ombyggnationer där avsteg för synlig förläggning av värmeledningar är nödvändigt ska förkromade kopparrör väljas.

Anpassad grundskola

I lokaler för anpassad grundskola så ska radiatorer utföras med dold förläggning.

56.3 Platsutrustningar

56.3.1 Biobräsleanläggning

Se separat dokument ”Biobräslesystem”.

56.3.2 Värmepumpsaggregat

Se separat dokument ”Värmepumpsystem”.

56.3.3 Pumpar

Över pumpar ska 3-bens manometerbrygga installeras.

Pumpar till luftbehandlingsaggregat undantas.


56.3.4 Expansionskärl

Slutna expansionskärl ska utföras i storlekar om max 1000 barliter.

Analog manometer, ej av typen larmmanometer.

Avsättning för tryckgivare. Tryckgivare monteras av SE.

Figur 9. Principiell utformning och material till expansionskärl.



56.3.5 Filter

Över filter ska 2-bens manometerbrygga installeras.

56.3.6 Avtappnings- och luftningsanordningar

Avtappningsanordning

I lågpunkter monteras avtappningsanordningar i form av minikulventil med utvändig gänga och huv. Avtappning utförs med utvändig gänga i dimension 15.

Luftningsanordning

I de fall automatisk avluftning föreskrivs ska minikulventil monteras mellan rörledning och automatluftare.

56.3.7 Shuntgrupper

Shuntgrupp ska vara försedd med avstängningsmöjligheter på alla anslutningar. Termometrar ska ingå.

56.3.8 Rumsmonterade värmare

Radiatorer

Radiatorer ska förses med separat radiatorkoppel, ej integrerat.

Minsta röranslutning för radiatorkoppel ska vara dimension 15.

Radiatorkoppel ska vara möjlig att stänga så att individuell demontering av radiator kan utföras utan nedtappning av värmesystemet. Varje radiator förses med avtappningsmöjlighet.

Lägsta radiatorhöjd i förskola 300 mm. Lägsta radiatorhöjd i övriga lokaler 400 mm.

Radiatorer får inte byggas in.

På ritning ska modell, flöde och effekt redovisas för alla radiatorer. Flödet på ritning får inte understiga det lägsta rekommenderade flödet.

Radiatorers maxbredd begränsas till 2 000 mm. Övriga mått:

- Minsta avstånd mellan färdigt golv till underkant radiator ska vara 200 mm.
- Minsta avstånd mellan underkant fönsterbänk och överkant radiator ska vara 70 mm.

Grundskolor och gymnasieskolor

Samtliga radiatorer ska monteras med låsbar robust konsol (ej standardkonsol).

Radiatorer placerade i utrymmen där elever vistas utan vuxennärvaro exempelvis entréer, kapprum, korridorer, trapphus, WC, omklädningsrum och uppehållsrum ska vara av en stabil och robust modell, exempel på radiatortyp Watt Heating Robust eller likvärdig.

Anpassad grundskola

Lokaler för anpassad grundskola ska utföras med robusta radiatorer (Watt Heating Robust eller likvärdig) med hörnfästen.

Gymnastiksal

Gymnastiksal värms med radiatorer placerade bakom ribbstolar alternativt i ursparning/nisch i vägg. Beakta ribbstolens klätterbarhet. Vid placering i ursparning/nisch så ska möjligheten till luftcirkulation genom radiatören beaktas. Fritt mått runt radiatören ska vara minst 100 mm ovan och 200 mm på övriga sidor.

Radiatorer i gymnastiksal utformas med en robust modell typ Watt Heating Robust eller likvärdigt. Radiatorer förses med radiatorventil och oöm termostat.

Storkök

Radiatorer i storkök ska vara utförd med enkel panel samt i hygienutförande, det vill säga utan konvektionsplåtar, toppgaller och sidoplåtar.

Radiatorer i storkök monteras med fritt mått mot vägg om minst 55 mm.

Radiator bakom höj- och sänkbar bänk monteras med överkant max 600 mm.

Lägenhetsförråd BmSS

Om lägenhetsförråd i BmSS anordnas i separat byggnad ska detta utföras eluppvärmt. Se TKA El.

Radiatorventiler

Radiatorer förses med maxflödesbegränsande radiatorventiler av fabrikat IMI typ Eclipse Zero.

Radiatortermostater

Radiatortermostater ska:

- vara självverkande.
- Ställbara.
- Min- och maxbegränsas (låses) till projekterade rumstemperaturer +1°C.
- Kontor maxbegränsas till projekterade rumstemperaturer +1°C.

Radiatortermostater placeras så att risk för skada eller åverkan undviks, det vill säga genom att radiatortermostater normalt monteras i radiatorns längdriktning.

Grundskolor och gymnasieskolor

Utrymmen där elever vistas utan vuxennärvaro exempelvis entréer, kapprum, korridorer, trapphus, WC, omklädningsrum och uppehållsrum ska radiatortermostater vara utförda i vandalsäkert utförande typ skolmodell (oöm).

Värmerörslingor

Handdukstorkar får inte anslutas till VS-system.